

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 k veřejné zakázce: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Chápe uchazeč správně, že zadavatel trvá na přesném dodržení parametru provedení ochranné konstrukce dálnice následujícího znění dle technické zprávy SO 201 dokumentace? „Provizorní věže a ochranné konstrukce nad D4 se uvažují z inventárního materiálu (např. PÍŽMO) a válcovaných ocelových profilů. Předpokládá se použití ocelových profilů HEB 300 z oceli S355 s dvojitou podlahou. První podlaha bude montována společně s nosníky a bude umístěna mezi spodní pásnice nosníků HEB 300. První podlaha slouží pouze jako ochrana dálnice při zřizování druhé podlahy. Druhá podlaha bude plná, souvislá a bude naddimenzována na plošné zatížení 5 kN/m2.“ Dle našich zkušeností je toto velmi nákladné řešení. Je možné použít konstrukci splňující mírnější parametry?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Parametry ochranné konstrukce jsou dané. Prostorové požadavky jsou vázány na průjezdný profil dálnice a rovněž na DIO, které bylo s ŘSD a MD ČR projednáno. Minimální plošné zatížení pro dimenzování ochranné konstrukce je rovněž nutno dodržet. Zadavatel dále nebude měnit zadávací dokumentaci. Vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 5. 12. 2025 tj. po lhůtě pro podání dotazů se přesto rozhodl na tento dotaz odpovědět.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Tímto vysvětlením zadavatel nemění zadávací dokumentaci a proto nebude měnit lhůtu pro podání nabídek.