

Architektonická soutěž

Středočeská vědecká knihovna
v Kladně

Vysvětlení soutěžních podmínek číslo 7

Zadavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o., Gen. Klapálka 1641,
272 01 Kladno**Název soutěže:** Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o. („Zadavatel“) zahájila soutěž o návrh s názvem „Středočeská vědecká knihovna v Kladně“, jejíž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-055033 („Soutěž“). Soutěž je vyhlášena jako otevřená soutěž o návrh ve smyslu § 146 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

Zadavatel obdržel dne 4. 12. 2025 od účastníka Soutěže písemnou žádost o vysvětlení soutěžních podmínek Soutěže v souladu § 144 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení soutěžních podmínek, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek bez identifikace žadatele, který o vysvětlení požádal.

	Dotaz účastníka Soutěže	Vysvětlení Zadavatele
1	Mohu se zeptat, jaký je Váš názor a názor památkové péče na zateplení fasád památkově chráněného secesního domu zevnitř/zvenku?	Ze strany památkové péče je kladen důraz na zachování maxima historických secesních prvků, včetně dobových či historizujících výplní otvorů a konstrukcí, jejichž technický stav to dovoluje, tedy celkově na podpoření onoho „genia loci“, který si budova uchovává (viz soutěžní podklad P05 Památková péče soutěžních podmínek). Zateplení fasád památkově chráněného secesního domu – ať už zevnitř, či zvenku – není z pohledu památkové péče obecně přípustné, min. v prostorech, kde by to mohlo negativně ovlivnit autentický vzhled a historickou hodnotu objektu. Památková péče trvá na zachování původních konstrukcí a materiálů. Pokud by bylo nutné řešit energetickou úspornost objektu, doporučuje se hledat alternativní řešení, která nezasáhnou do chráněných historických prvků fasády.

V Praze dne 5. 12. 2025

Na základě smluvního zastoupení Zadavatele dle § 43 ZZVZ.

Ing. Karla Kupíliková, sekretář soutěže

