



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 9.11.2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **„II/329 Pečky, rekonstrukce“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatelů, k nimž poskytuje následující odpovědi:

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den,
ve SO 411 je i ochrana kabelů společnosti CETIN. To provádí firma, která má smlouvu s objednatelem a ne se zhotovitelem. Prosím, aby jste buď tento objekt ocenili prelimitárně nebo ho vyjmuli ze zakázky.
Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o stavební práce, které lze provést dodatečnou ochranu kabelů v rámci stavby dodavatelem za dozoru pracovníka Správy a ochrany sítí CETIN.

Dotaz dodavatele č. 2:

Dobrý den, prosím o upřesnění rozsahu prací pro VR – jedná se zejména o přeložky a úpravy kabelů které má oprávnění provádět pouze určený regionální zhotovitel viz. Níže přiložená kopie dopisu p. Burdy, CETIN CZ.:

Dobrý den,

překládka sítě elektronických komunikací v majetku České telekomunikační infrastruktury, a.s. (CETIN) může podle platných Vyjádření o existenci SEK provádět pouze námi určený regionální zhotovitel, ve Vámi řešené lokalitě jde o firmu TEMO-TELEKOMUNIKACE.

Realizaci překládky předchází zpracování cenově-technického návrhu, jeho odsouhlasení a následné uzavření smlouvy o realizaci překládky s investorem prací (vyvolavatelem překládky SEK).

Překládka SEK tak nemůže být součástí poptávaných prací v rámci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek na zpracování návrhu je nutné zaslat vč. odpovídající dokumentace (koordinační situace v pdf i dwg, technické zprávy, informace ohledně územního projednání, aj.) na regionálního pracovníka výstavby Jana Šulce jan.sulc@cetin.cz, který zajistí cenový návrh.

U realizace ochrany vedení SEK (nesmí dojít ke změně trasy) výše uvedená podmínka striktně neplatí a záleží na posouzení konkrétního pracovníka ochrany sítě CETIN, který musí být v případě realizace ochrany dodavatelem investora přizván na předzáhozovou kontrolu popř. je mu poskytnuta odpovídající foto dokumentace skutečného stavu. V lokalitě Pečky je tímto pracovníkem Tomáš Kavka tomas.kavka@cetin.cz.

Odpověď zadavatele:

Odpověď viz výše v dotazu č. 1.

Dotaz dodavatele č. 3:

1) Ve vyjádření správců IS v Zadávací dokumentaci, je ve vyjádření společnosti CETIN a.s. uvedeno:

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Námi oslovené společnosti odmítly zpracovat cenovou nabídku s odkazem na fakt, že od správce sítě nemají oprávnění k provádění prací.

Žádáme Zadavatele o uvedení kontaktní osoby u společnosti CETIN a.s., na kterou se mají Účastníci obracet s žádostmi o cenové nabídky. Případně Zadavatele žádáme o zvážení, zda neuvede stavební objekty SO 411 a SO 451 jako preliminář.

Analogicky se problém objevil i u SO 401, který je ve správě společnosti ČEZ Distribuce. Žádáme Zadavatele o zvážení, zda neuvést i tento SO jako preliminář.

Odpověď zadavatele:

Odpověď viz výše v dotazu č. 1.

Dotaz dodavatele č. 4:

Dobrý den,

prosíme o bližší specifikaci k položce číslo 32 (viz. níže) – objekt SO 101.1:

32	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ 300x100x500 mm do lože z bet tl. 0,10 m C20/25-XF3	M2	1 050,00
----	-------	--	----	----------

V technické zprávě je pouze o této dlažbě zmíněno:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V místě parkovacích pruhů bude vozovka oddělena kamennou pojízdnou dlažbou 300x100x500 mm do betonového lože C20/25 XF3 min. tloušťky 0,15 m.
(Kde bude osazeno zmiňovaných 1050 M2 dlažby?)

Prosíme o upřesnění:

- 1) Situační výkres a vzorový příčný řez s výskytem této dlažby
- 2) Specifikaci materiálu – jedná se o žulové desky? Jaká barva?

Odpověď zadavatele:

Vyjádření projektanta:

V položce č. 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ, která má měrnou jednotu m², byla uvedena špatně výměra.

Upravili jsme v položce množství na 315, 00 m², místo 1050 m. Dále jsme k této položce doplnili související položku a to Podkladní beton.

Jedná se o položku č. 451310 R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 jejíž výměra je 315,00 m²x0,10 m (tloušťky)=31,50 m³.

Umístění dlažby je mezi parkovací stání a jízdní pruh (je zřejmé z vzorového příčného řezu.)

Barva nebyla uvedena, použití dlažby bylo na žádost architekta ze strany města Pečky.

Projektant předpokládal barvu přírodní (šedá), je nutné při realizaci koordinovat s městem Pečky.

Zadavatel vzhledem k výše poskytnutému vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **27. 11. 2018 v 10:00 hodin.**

V Praze dne 9. 11. 2018

Bc. Lucie Szilagyiova, DiS.
referent pro oblast veřejných zakázek
kontaktní osoba k veřejné zakázce

Příloha:

- Nový soupis prací s opravenou položkou