



Specifikace systému odsávání výfukových plynů pro osobní automobily a traktory v opravářské dílně SOU Hubálov

Celková dodávka a instalace systému odsávání výfukových plynů pro osobní automobily a traktory v opravářské dílně SOU Hubálov se sestává z následujících komponentů:

a) Dvě kompletní sady pro odsávání výfukových plynů osobních automobilů s odsávacím kanálem délky minimálně 6 m, dvěma odsávacími hadicemi Js 100 a dvěma přesuvnými vozíky.

Dvě sady obsahují:

(zadavatelem uvedené množství je pouze doporučený minimální počet ks)

- 2 odsávací kanály o délce minimálně 6 m, s montážním příslušenstvím
- 4 koncová víka
- 2 odsávací kusy z oceli pro usazení ventilátoru
- 4 upínací kroužky o jmenovité světlosti 160 mm (Js 160)
- 2 potrubní příruby o jmenovité světlosti 160 mm (Js 160)
- 2 ventilátory o výkonu min. 1740 m³/h
- 2 ochranné spínače motoru se skříní 1,6-2,5 A
- 2 hadicové přesuvné vozíky z hliníkové slitiny pro odsávací hadici o jmenovité světlosti 100 mm (Js 100)
- 4 speciální hadicové spony na potrubí o jmenovité světlosti 100 mm (Js 100)
- 2 odsávací hadice s nylonovou spirálou o jmenovité světlosti 100 mm (Js 100) a délce 5 m
- 2 zavěšení hadice o jmenovité světlosti 100 mm (Js 100) s manžetou
- 2 koncovky/adaptéry na výfuk osobních automobilů, 160x90 mm, s klešťovou svorkou

b) Jedna kompletní sada pro odsávání výfukových plynů osobních automobilů s odsávacím kanálem délky minimálně 12 m, dvěma odsávacími hadicemi o jmenovité světlosti 100 mm (Js 100) a dvěma přesuvnými vozíky.

Sada obsahuje:

(zadavatelem uvedené množství je pouze doporučený minimální počet ks)

- 2 odsávací kanál o délce minimálně 6 m, s montážním příslušenstvím
- 1 sada pro spojení kanálů
- 2 koncová víka
- 1 odsávací kus z oceli pro usazení ventilátoru
- 2 upínací kroužky o jmenovité světlosti 160 mm (Js 160)
- 1 potrubní příruba o jmenovité světlosti 160 mm (Js 160)
- 1 ventilátor o výkonu min. 2220 m³/h
- 1 ochranný spínač motoru se skříní 2,5-4,0 A
- 2 hadicové přesuvné vozíky z hliníkové slitiny pro odsávací hadici o jmenovité světlosti 100 mm (Js 100)
- 4 speciální hadicové spony na potrubí o jmenovité světlosti 100 mm (Js 100)
- 2 odsávací hadice s nylonovou spirálou o jmenovité světlosti 100 mm (Js 100) a délce 5 m
- 2 zavěšení hadice o jmenovité světlosti 100 mm (Js 100) s manžetou
- 2 koncovka/adaptér na výfuk osobních automobilů, 160x90 mm, s klešťovou svorkou



c) Instalační materiál pro propojení a zavěšení systému odsávacích kanálů.

(zadavatelem uvedené množství je pouze doporučený minimální počet ks)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| - Potrubí Js160 o délce 1 m | 20 ks |
| - Lisované oblouky Js 160 | 8 ks |
| - T kus 90° Js 160 | 2 ks |
| - Spojka Js 160 | 5 ks |
| - Stěnový výfuk Js 160 | 1 ks |
| - Potrubní sponky Js 160 | 10 ks |
| - Těsnící pásek | 2 ks |
| - Sada zavěšení odsávacích kanálů | 8 ks |

d) Montáž a uvedení do provozu

- Provedení průrazu venkovní stěnou
- Pronájem výškové plošiny
- Montáž, kompletace
- Připojení ke stávající elektroinstalaci a elektro revize
- Uvedení do provozu
- Zaškolení obsluhy
- Návod k obsluze
- Doprava