



**ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,**
příspěvková organizace

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VĚTŠÍ NÁKUP S NÁZVEM

„REVIZNÍ ČINNOST V OBLASTI ELEKTRO“



1. IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADAVATELE

1.1. Veřejná zakázka

Režim zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu vyšší hodnoty (dále jen „VZMR“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zahájení VZMR: 17. 12. 2025

1.2. Zadavatel

1.2.1. Identifikace zadavatele

Název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 750 30 926

Spisová značka: Pr 979 vedená o Městského soudu v Praze

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Pavel Rusý, ředitel

(dále jen „Zadavatel“ nebo „ZZS SK“)

1.2.2. Kontaktní osoba zadavatele

Jméno: Michal Witosz

Funkce: Referent veřejných zakázek

E-mail: michal.witosz@zachranka.cz

Telefon: +420 604 778 276

2. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

2.1. Dotaz č. 1

2.1.1. Znění dotazu

Dobrý den,
prosím o bližší informace:

Revize za klec na kyslík se jedná	prosím o bližší popis, nebo fotku .. nevíme o jakou Revizní činnost
Cena za stanoviště činnost jde	prosím o bližší popis, nevíme v jakém rozsahu a o jakou Revizní činnost
Cena za kontrolu provozuschopnosti nouzových svítidel v počtu 30 ks – pravděpodobně jedná se o počet objektů, prosím o bližší popis a přibližný počet svítidel NO	
Cena za hromosvod v počtu 10 ks – jedná o počet objektů, nebo o počet svodů?	
Doprava bude započtena v jednotlivých položkách za Revizní činnosti?	

Předem děkuji



2.1.2. Odpověď na dotaz

Ad 1.) Zadavatel k dotazu uvádí, že se jedná o „revizní činnost uzemnění“ a ilustrační fotografie jsou přílohou tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek.

Ad 2.) Jedná se o elektro revize v rámci budovy mj. revize elektrické instalace NN, revize uzemnění a ochrany před úrazem elektrickým proudem, revize vnějších a speciálních instalací např. venkovní osvětlení apod.

Ad 3.) Zadavatel uvádí, že se nejedná o počet objektů, ale počet nouzových osvětlení v majetku ZZS SK, u kterých je Zadavatel povinen zajistit revize.

Ad 4.) Zadavatel uvádí, že se nejedná o počet objektů, ale o počet hromosvodů v majetku ZZS SK, u kterých je Zadavatel povinen zajistit revize.

K bodům č. 3 a 4 Zadavatel dále uvádí, že počty revizí za rok uvedené v Příloze č. 1 – Cenová specifikace jsou pouze předpoklad a mohou se od skutečného plnění lišit dle aktuální potřeby Zadavatele, slouží výhradně pro účely hodnocení nabídek účastníků. Tato informace je uvedena v Zadávací dokumentaci a v Příloze č. 1 – Cenová specifikace.

Ad 5.) Zadavatel v čl. II. odst. 2 písm. c) Smlouvy o poskytování služeb, jenž je součástí Zadávací dokumentace uvádí:

Předmět a rozsah Služeb vyplývá z Cenové specifikace a z této Smlouvy. Součástí Služeb jsou zejména následující činnosti:

...

c) veškerá doprava spojená s poskytováním služeb;

3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

.....
za správnost