

Vaše značka:

Ze dne:

Ing. Karel Fousek  
Kutnohorská 329  
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Naše značka: U40/25V129

Ze dne: 28. 4. 2025

Vyřizuje: Ing. Štěpánka Urbánková

Telefon: +420 270 002 500

E-mail: stepanka.urbankova@vodazelivka.cz

## Vyjádření ke stavbě

Dne 15.4.2025 jsme obdrželi žádost o vyjádření k plánované akci „**Změna stavby před jejím dokončením – zázemí cestářství**“ na pozemcích p. č. st. 669, 96/32, 96/48 v katastrálním území Velké Popovice.

Objekt bude napojený na stávající technickou infrastrukturu novými domovními přípojkami. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora.


**Jako vlastník vodohospodářského majetku VODA Želivka, a.s. v souladu s §8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění a v zastoupení provozovatele Želivská provozní a.s.**

### SDĚLUJEME, ŽE:

- Předmětné pozemky jsou situovány v druhém ochranném pásmu štolového přivaděče ve vzdálenosti cca 1300 m od osy.
- Pro ochranná pásma štolového přivaděče je závazná Vyhláška Okresního úřadu Benešov číslo jednací Vod: 231–1980/99 z 21. 5. 1999. Základním cílem vzniku a existence ochranných pásem štolového přivaděče je účinná ochrana okolního hydrogeologického prostředí a ochrana přepravované vody.
- **S předloženou projektovou dokumentací SOUHLASÍME za níže uvedených podmínek:**
  - Bude věnována zvýšená pozornost ochraně povrchových a podzemních vod.
  - Všechny použité stroje a mechanismy na pozemcích investora budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.
  - Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o tom, že pracují v ochranném pásmu štolového přivaděče, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových a podzemních vod.
  - Jakékoliv práce typu průzkumné vrty, studna, vrty pro tepelné čerpadlo, trhací práce atd. budou předem projednány a schváleny provozovatelem štolového přivaděče.
  - U nově vybudované, bezodtokové, nepropustné a dostatečně kapacitní odpadní jímky na vyvážení, požadujeme provedení v souladu s ČSN 75 6081 „Žumpy“ a při kolaudaci pak předložení protokolu o provedení zkoušky nepropustnosti odpadní jímky, resp. předložení atestu výrobce typové žumpy.
  - Bude se jednat pouze o dočasnou stavbu, v případě vybudování kanalizace obce bude jímka zrušena a objekt rodinného domu bude na tuto kanalizaci přepojen.
  - Dodržení předložené situace označené razítkem VODA Želivka, a.s., která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

*Tento souhlas je udělen jako jednorázový a pouze pro konkrétní a v něm specifikovaný případ. Tento souhlas nezavazuje vlastníka štolového přivaděče Želivka k žádným budoucím jednáním či k udělování dalších souhlasů nad jeho rámec a nezakládá těmto subjektům žádné budoucí závazky, vyjma takových, které jsou v něm výslovně uvedeny. V případě pochybností platí, že tento souhlas je nutno vykládat restriktivně.*



VODA Želivka, a.s. *V. Z. Filip*  
K Horkám 16/23, Ing. Vladimír Filip, IWE/EWE  
102 00 Praha 10 – Hostivař, investiční ředitel  
IČO: 26496224  
DIČ: CZ26496224  VODA Želivka, a.s.



VODA Želivka, a.s.

K Horkám 16/23,  
102 00 Praha 10 – Hostivař

VODA

ICO: 26496224

ŽELIVKA DIČ: CZ26496224

5

26.04.2025 *Milán*

označ.	LEGENDA:
---	řešený pozemek
---	hranice parcel dle KN
---	parcelská čísla
669	hranice konstrukcí, rozhraní ploch
□	stávající slavební objekty
□	povolený slavební objekt
□	zpevněné plochy
□	tepelné čerpadlo ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
□	vstup do objektu ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

označ.	LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
---	vodovod
---	splásková kanalizace
---	dešťová kanalizace
---	STL, plynovody a přípojky
---	distribuční kabelové vedení NN
---	distribuční kabelové vedení VN
---	komunikační vedení SEK



Ing. Karel  
Fousek

Digitalní podpis:  
18.02.2025  
10:02



ZODP. PROJEKTANT  
Číslo: 0009817  
Ing. Karel Fousek

VYPRACOVAL  
Jakub Klapka  
Ing. arch. Martin Fuglovský

KONTROLOVAL  
Ing. Karel Fousek

INVESTOR:  
Středočeský kraj, Zbraslavské B1/11, Smíchov, 15000 Praha 5

AKCE:  
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM  
parcelská 96/22 a 96/48 parc. č. st. 669, LÚ Velké Popovice

ZÁŘEZÍ CESTARSTVÍ VELKÉ POPOVICE

OBSAH:  
SITUACE — NAVRHN

DATUM 05/2024  
FORMÁT A3  
MĚŘÍTKO 1:400  
STUPĚŇ DŠP  
Č. VÝKRESU PARE C.3

