

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

05.01.2026

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0411/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 6 k veřejné zakázce „III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:			
	V objektu SO 201 je položka 224325 - PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 – v popisu položky je uvedeno, že neobsahuje vrty. Samotná položka pro vrty ve VV chybí, žádáme o doplnění.			
	Vysvětlení ZD:			
	Položka pro vrty pilot je uvedena pod číslem 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I u SO201. V souvislosti s touto kontrolou byl zjištěn a opraven vzorec výpočtu výkopů pro piloty. Oprava spočívala v nahrazení vzorce : $15 \times 8 \times 1,2 \times 1,2 \times 3,14 = 542,592 \text{ m}^3$, novým vzorcem $15 \times 8 \times 1,2 \times 1,2 \times 3,14 / 4 = 135,648 \text{ m}^3$.			

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:			
	Dle soupisu prací vychází, že na stavbě je nedostatek zeminy do násypů, zde uvádíme příklad u SO 102 a SO 201.			
	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	6 508,81
	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	6 138,60
	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	2 000,00
	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 000,00
V položkách 12573 Vykopávky je uvedeno – zemina z dočasného zemníku pro násypy. Chápeme dobře, že zadavatel má někde uskladněnou zeminu vhodnou pro tuto stavbu. V případě že ano, prosíme o informace: kde se nachází a kolik jí můžeme použít. V případě, že tomu tak není, žádáme buď o doplnění položky poplatek za zemník, nebo doplnění nákupu zeminy do položky Uložení sypaniny do násypů.				
	Vysvětlení ZD:			
	Zadavatel nemá nikde uskladněnou vhodnou zeminu pro tuto stavbu. Položka poplatek za zemník nebude doplněna do soupisu prací, protože je věcí uchazeče, kde si příslušnou zeminu opatří. Nákup zeminy ze zemníku je uvažován v rámci položky 12573, jejíž popis byl o tuto skutečnost doplněn.			

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:			
----	---------------------------------------	--	--	--

	Dle PD (D21) SP 201 je z řezu C-C patrné, že mostní závěr OP1 je povrchový. Ve výkazu výměr je uvedeno „podpovrchový mostní závěr opěry O1“ žádáme o vysvětlení nesouladu. U OP2 je použit povrchový mostní závěr. Dle zkušeností dodavatele je vždy lepší mít typy mostních závěrů sjednocené. Prosíme o zamyšlení, zda nepoužít na mostě jeden typ závěru, a to buď kotvený kotevními oky a petlicí 3*fi16 mm, nebo kotvený kotevními svorníky.
	Vysvětlení ZD:
	U výkresu mostních závěrů v PD SO201 je v řez C-C použit špatný detail. Ve výkazu výměr je správně uvedeno, že mostní závěr u OP1 je podpovrchový a mostní závěr u OP2 je povrchový. Způsob kotvení podpovrchového mostního závěru na OP1 není předepsán.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
5.	Ve VV v SO000 je uvažováno 43 výluk po 8 hodinách. Harmonogram však obsahuje kombinaci 10 jednokolejných výluk v délce 8 h a 11 úplných výluk v délce 6 h na třech kolejích. Správný součet kolejohodin dle harmonogramu je 278 h, nikoliv 344 h. Prosíme o kontrolu a sjednocení VV s dokumentací.
	Vysvětlení ZD:
	Ve VV byl zadán špatný výpočet. Po kontrole došlo ke sjednocení počtu hodin a ve VV byl upraven vzorec na $8*10*1+6*11*3 = 278 \text{ h}$.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
6.	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení ZD:
	Ze soupisu prací byl vyjmut nezadatelný objekt SO 672.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **06.02.2026** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **152 178 537,71** Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **138 344 125,19** Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis akt v6

...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval