

Váš dopis, zn.: **elektronické podání**
 Ze dne: **03.07.2023**
 Naše značka: **1SCVZAD16342**
 Vyřizuje: **Ivana Žižková**
technický úsek
 Telefon: **602 172 870**
 E-mail: **izizkova@1scv.cz**
 Datum: **03.07.2023**

Adresa žadatele:
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ohradní 1443/24b
14000 Praha

274/2023
 Časlavský
 10. 07. 2023

Vyjádření společnosti 1. SČV, a.s.

Naše značka předchozího vyjádření:	1SCVZAD16341		
Účel vyjádření:	K projektové dokumentaci pro povolení staveb bez připojení na vodohospodářská zařízení		
Důvod žádosti:	Pozemní stavby (komunikace, propustky, parkovací stání, chodníky, nabíjecí stanice, vjezdy, ploty, atd.)		
Lokalizační údaje:	Okres:	Praha-východ	
	Obec:	Říčany	
	Katastrální území, parcelní číslo:	Jažlovice, 310/1 pozemková	
Kontaktní osoba:	Ing. Karel Čáslavský		
Kontakt. údaje: tel., e-mail	602591603, karel.caslavsky@apis-sro.eu		
Stavebník – Jméno a příjmení/Název obchodní firmy/Spoluvlastníci nemovitostí:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.		
Stavebník – Adresa:	Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov		
Název akce:	III/00325 Jažlovice + most ev.č. 00325-2		
Projekční společnost / Projektant:	Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.		
Datum vyhotovení PD:	červen 2023		
Typ řízení dle stavebního zákona:	Stavební řízení		
Upřesnění typu řízení:			
Vlastník dotčené IS:	Město Říčany		
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení*		

* Vyjádření pozbývá platnost po vypršení jeho lhůty. V případě potřeby, před vypršením lhůty, si vyžádejte vyjádření nové. Je-li ve lhůtě platnosti vyjádření stavba příslušným stavebním úřadem povolena, vyjádření má platnost po dobu povolení stavby.

1.SčV, a.s. byla k vyjádření předložena výše uvedená projektová dokumentace, jejíž situace byla námi orazítkována.

Ve Vašem zájmovém území se nachází zařízení v provozování společnosti 1. SčV, a.s. a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

Přípojka vodovodu, Vodovodní řad DN<500

Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek či vnitřního vodovodu a kanalizace není součástí poskytnutého vyjádření, jelikož tato zařízení nejsou v provozování nebo servisování společnosti 1. SčV, a. s. Umístění těchto zařízení je nutné ověřit u vlastníků příslušných staveb či pozemků (vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených před nabytí účinnosti Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

Dále upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodohospodářská zařízení ve správě jiných provozovatelů a rovněž zařízení ve výstavbě či zařízení zrušená. Všechna tato zařízení nejsou v poskytnutém vyjádření zohledněna.

Při provádění stavby dojde ke styku se stávajícími vodohospodářskými sítěmi pro veřejnou potřebu.

Podmínky, které požadujeme uvést v povolení:

1. V místě stavby jsou uloženy vodohospodářské sítě v provozování společnosti 1. SčV, a.s., které je nutné před zahájením stavby vytyčit provozovatelem.

2. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Nad vodovodním řadem, kanalizačním řadem, kanalizačními a vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou související.

3. Při stavbě, pokládce vedení, či jiných trvalých staveb související s výše uvedenou stavbou, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005.

4. Stavebník si vyžádá od provozovatele zápis o provedených činnostech a splněných podmínkách tohoto vyjádření před zahájením jejího trvalého užívání.

5. Budou splněny podmínky k provádění stavby vydané 1. SčV, a.s.

Podmínky k provádění stavby:

1. V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících vodohospodářských sítí zasláním objednávky na info@1scv.cz. Povinností investora je k objednávce pro trasování přiložit situaci se zákresem ostatních sítí v místě požadovaného vytyčení a toto vyjádření se situací. Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.

2. Dodržte podmínky ochranného pásma, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, b) nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. Dle ČSN 75 5411 je ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany a dle ČSN 75 6101 je ochranné pásmo kanalizační přípojky 0,75 m od osy potrubí na obě strany. V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně za zvýšené opatrnosti.

3. Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy. Dále požadujeme neprovádět činnosti,

které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.

4. Budou dodrženy schválené Technické standardy pro vodohospodářský majetek v provozování společnosti 1. SČV, a.s. (k dispozici na webových stránkách společnosti).

5. Při stavbě, pokládce vedení, stavbě RIS, sloupů, el. a plyn. skříní, případně jiných trvalých staveb s touto souvisejících, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005. Vedení se v místě křížení uloží do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí.

6. V případě provádění bezvýkopové pokládky, pro uložení vedení v blízkosti vodohospodářských sítí a přípojek, bude přizván provozovatel. Prováděním bezvýkopové pokládky nesmí být sítě poškozeny.

7. Po provedení výkopu, před provedením podsypu pro pokládku vedení, či jiných staveb s touto souvisejících, požadujeme přizvat provozovatele, ke kontrole výkopu v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami a to i v místech, ve kterých nedojde k přímému styku při křížení či souběhu, vzhledem k hloubce uložení.

8. Po umístění stavby a uložení vedení, či jiných staveb s touto souvisejících před jeho záhozem, požadujeme opět přizvat provozovatele ke kontrole uložení vedení v místech křížení či souběhu s vodohospodářským zařízením a přípojkami.

9. Investor požádá provozovatele o kontroly uvedené v tomto vyjádření týden před termínem požadovaných kontrol. Ke každé kontrole investor předloží námi vydané vyjádření ke stavbě a situaci. Pracovníkem provozovatele budou o kontrolách provedeny zápisy do stavebního deníku, který je stvrdí svým podpisem.

10. Dojde-li při stavbě k odkrytí vodovodního či kanalizačního potrubí, musí být vždy přizván provozovatel ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.

11. Zachovejte veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.

12. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby, či jiné stavbě s touto související, dojde k poruše provozovaných vodovodních a kanalizačních sítí, náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.

13. Havarijní stavy při stavbě je nutné neprodleně oznámit provozovateli a na centrální dispečink společnosti 1.SČV a.s., telefonní číslo 318 622 631.

14. Manipulace na stávajícím vodohospodářském majetku je pouze v kompetenci provozovatele.

15. **Termín zahájení plánovaných prací musí být oznámen provozovateli, a to:**

- min. 20 dnů předem
- písemně na info@1scv.cz
- s uvedením naší značky vyjádření, názvem stavby včetně stavebníka a investora

Toto vyjádření je vázáno na splnění výše uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.

Příloha: Předložená situace z PD, orazítovaná 1. SČV, a.s.

S pozdravem

1.SčV, a.s.
Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10
IČ: 4784793, DIČ: CZ 4784793

Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA
technický ředitel

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k prodloužení platnosti vyjádření k této žádosti vytvoříte [zde](#).