

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

14.01.2026

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0477/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 3 k veřejné zakázce „III/27937 Dolní Bousov, rekonstrukce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dle č. 5 Vyhlášky č. 283/2023 Sb. musím být určeno místo k manipulaci s znovuzískaných odpadem a toto místo musí splňovat specifikaci této vyhlášky. Toto místo musím být zmíněno již ve Stavebním povolení. Řešil projektant, kde toto místo leží a zda splňuje specifikaci vyhlášky č. 283/2023 Sb.?
	Vysvětlení ZD: Vyhláška pouze stanovuje požadavky na jiné místo než obalovnu (např. že nesmí ležet v o.p. vodního zdroje apod.). Veškeré dočasné plochy a mezideponie jsou v režii Zhotovitele.

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dle TZ SO 101 str. 3 je uvedeno následující: „Konstrukce vozovky bude obnovena formou recyklace za studena s obnovou AHV v celkové tl. 120–130 mm“. Dle položek č. 083 a č. 084 je počítáno s tloušťkou recyklace 200–300 mm. Jaký z těchto požadavků je platný? Upraví zadavatel soupis prací nebo projektovou dokumentaci?
	Vysvětlení ZD: Nejedná se o rozpor obnova AHV zahrnuje asfaltové hutněné vrstvy v tl. 120 -130 mm.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Prosim o doplnění rozboru na PAU, ze kterých vyplívá obsah nebezpečných látek. Doplní zadavatel tuto informaci do ZD?
	Vysvětlení ZD: Kompletní rozbor PAU je součástí diagnostického průzkumu, který je součástí zadávací dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:¹ Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...

...

...

...

...