

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2–3 k veřejné zakázce „Demolice stávajícího zázemí a výstavba zázemí nového v CSM Velké Popovice u Prahy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, prosíme o doplnění: -zadání ke generálnímu klíči – počet klíčů a které dveře budou spadat pod systém generálního klíče? -přístřešek nad vchodovými dveřmi Z1 – opravdu požadujete z hliníku a ne skleněný? -náčrt kuchyně nebo bližší popis Děkuji.
2.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Generální klíč – 4x, D.01, D.02, D.05, D.04 Přístřešek nad vchodovými dveřmi Z1 – Může být polykarbonátový dle ostatních staveb KSÚS. Náčrt kuchyně nebo bližší popis: kuchyně č. m. 1.04: kuchyňská linka s délkou 1,8 m, vybavena dřezem, vestavěnou dvouplotýnkovou sklokeramickou deskou, digestoří a horními skřínkami. V lince prostor pro mikrovlnou troubou a myčku. Pod horními skřínkami bude osazeno kuchyňské světlo. Vedle kuchyňské linky bude umístěno umyvadlo s umyvadlovou skřínkou. kuchyně č. m. 1.16: kuchyňská linka s délkou 2,2 m, vybavena dřezem, vestavěnou dvouplotýnkovou sklokeramickou deskou, digestoří a horními skřínkami. V lince prostor pro mikrovlnou troubou a myčku. Pod horními skřínkami bude osazeno kuchyňské světlo. Vedle kuchyňské linky bude umyvadlo s umyvadlovou skřínkou. Mezi linkou a umyvadlem prostor pro lednici.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, prosíme o zaslání logo manuálu pro piktogramy. Dále prosíme o ověření, jestli mají být vstupní hliníkové dveře skutečně v požárním provedení? Ve výpisu prvků je požadavek $U_d=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, tuto hodnotu neumíme splnit. V technické zprávě je požadavek na $U_d=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, tak poprosíme o upřesnění hodnoty U_d. Požární zprávu jsme nedohledali. V zadání schází část D1.3 týkající se PBŘ. Prosíme o zaslání. Dále prosíme o ověření, jestli k el. vrátnému požadujete kování klika x klika? Děkuji.

	Vysvětlení zadávací dokumentace Logo manuálu pro piktogramy, zadavatel nemá k dispozici. Účastník má možnost po předchozí dohodě navštívit předchozí realizace budovy CSM ve Slaném nebo v Mšeně, kde piktogramy jsou. Z důvodu umístění protipožární zdi před vchodem, nemusí být vchodové dveře protipožární. Součinitel prostupu tepla vstupních dveří tedy budeme uvažovat dle vašich možností, tzn 1,2 W/m ² K. Vstupní dveře s elektrickým vrátným a kováním klika-koule s panikou.
--	---

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 – upravený nenacenený soupis prací s výkazem výměr
- 2 – náskres kuchyně
- 3 – požárně bezpečnostní řešení
- 4 – náskres dveří

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 8 871 051,92 Kč bez DPH (maximální přípustná nabídková cena – 8 064 592,65 Kč bez DPH). Zadavatel současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28.01.2026 do 9:00 hod.