

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

14.01.2026

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0513/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 - 14 k veřejné zakázce „III/1025 Čisovice-Bojov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 8 k veřejné zakázce „III/1025 Čisovice-Bojov“ uvedl v odpovědích, že propustky mohou být jak cementobetonové nebo plastové. Avšak tímto nezadal přesné požadavky pro položku a tímto vzniká variantní řešení, které je v rozporu se zadáváním veřejných zakázek. Jelikož dané materiály jsou velmi rozdílné v pořizovací ceně a postupu ukládání je nutné určit s jakým materiálem má uchazeč uvažovat. Žádáme Zadavatele o upřesnění informací.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel s ohledem na vyloučení variantního řešení upřesňuje, že propustky DN 600 budou provedeny jako cementobetonové.
11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V soupisu prací SO 104 se nachází položka 89952.ZK OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU bez určení o jakou pevnost betonu se jedná. Žádáme zadavatele o doplnění informace.
	Vysvětlení ZD: Jedná se o obetonování cementobetonového potrubí, je předpokládáno použití betonu C20/25.
12.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V projektové dokumentaci chybí podklady pro propustky. Žádáme Zadavatele o doplnění výkresů.
	Vysvětlení ZD: Jedná se o výměnu stávajících degradovaných propustků, jejichž parametry jsou definovány v soupisu prací (výkop pol. 132738, podklad pol. 45131A, prahy pol. 467314, délka a průměr včetně šikmého seřiznutí čel pol. 918345 + 918358, jiný typ čela pol. 9181D5 , zásyp pol. 17411, odláždění pol. 451314 + 465512a). Rozpracování detailních výkresů propustků (včetně vybraného dodávaného prefabrikátu zhotovitelem) bude předmětem RDS – položka 02943.
13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Zadavatel nebere v potaz výsledky laboratorních zkoušek PAU. Neuvažuje s výskytem nebezpečného materiálu, ukládkou nebezpečného materiálu a rozdělení prací dle druhu kontaminace. Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací, aby byl zpracován na základě diagnostiky.

Vysvětlení ZD:
V rámci zkoušek na PAU bylo provedeno zatřídění asfaltových vrstev do tříd ZAS-T3 a ZAS-T4. Na základě tohoto zatřídění byl při přípravě projektu zohledněn návrh opravy a neuvažuje se v rámci SO 101 – SO 105 s odvozem nebezpečného materiálu z místa stavby. Veškerý materiál ze stávající vozovky (překopy vozovek pro propustky, realizace dešťové kanalizace) bude zpětně použit ve formě recyklovaných štěrkových vrstev.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:
14. V soupisu prací SO 101 se nachází položka 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, kde v podrobném technickém popisu se uvádí, že se jedná o PAU ZAS-T3 a ZAS-T4. Avšak s daným materiálem se uvažuje v položce skládkovného 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU. Tedy se jedná o špatné zatřídění a je nutné doplnit soupis prací o položky nebezpečných materiálů dle zkoušek PAU. Žádáme Zadavatele o uvedení soupisu prací do správnosti.
Vysvětlení ZD:
V rámci položky 11372 u SO 101 se jedná o frézování stávajících asfaltových vrstev v místě překopu pro realizaci nového propustku. Frézovaný materiál nebude ukládán na skládku, ale bude uložen v místě stavby a bude zpětně využit do štěrkových podkladních vrstev. Tzn., že skládkování nebude uvažováno a položka 015130 má být správně ponížena o hodnotu 10,428 (A).

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...
 - ...

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval