

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

16.01.2026

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0477/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce „III/27937 Dolní Bousov, rekonstrukce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
SO 101 Položka č.83 a č.84 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF EMULZÍ:	
V poznámce u položek je uvedeno:	
<i>recyklace za studena na místě RS CA 0/63 pojivo dle ITT v tl. 0,3 komunikace extravilán</i>	
resp.	
<i>provedení vrstvy RS CA 0/63 na místě mezideponi pro budoucí vrstvu tl. 200 mm po zhutnění (pojivo dle ITT) vč. naložení materiálu na provedení vrstvy RS CA z mezidepo a návoz na stavbu v intravilánu v tl. 200 mm po zhutnění (rozproštění, reprofilace, hutnění) komunikace intravilán</i>	
4.	Z výše uvedeného je zřejmé, že není možné předem stanovit množství pojiva, které bude potřeba do recyklace dávkovat. Zároveň množství pojiva má samozřejmě vliv na výši jednotkové ceny. Zadavatel, jakožto zpracovatel Zadávací dokumentace, má ze zákona povinnost poskytnout Účastníkům dokumentaci v takové podrobnosti, aby bylo možné soupis prací porovnatelně ocenit. Je zcela běžnou praxí v soupisu prací uvádět předpokládané množství pojiva do recyklace za studena s tím, že případná zvýšená spotřeba nad rámec předpokladu je řešena položkami příplatků za množství pojiva navíc (opět v položkách). Obracíme se na Zadavatele s žádostí o úpravu předmětné položky soupisu prací tak, aby bylo zřejmé, kolik pojiva mají Účastníci ve svých nabídkách uvažovat a zároveň o doplnění položek příplatků za asfalt a cement tak, aby bylo možné tyto doměřit v závislosti na tom, jak dopadne průkazní zkouška v průběhu realizace.

V opačném případě se jedná o jednoznačnou vadu zadávací dokumentace, jež zapříčiní neporovnatelnost jednotlivých cenových nabídek.

Vysvětlení ZD:

Pro vyloučení pochybností a spekulací všichni uchazeči nacení příslušné položky s vědomím, že Zadavatel předpokládá 4% asfaltového pojiva + 3% hydraulického pojiva. Přesné dávkování bude vycházet z provedené ITT se souhlasem TDS/Zadavatele.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **28.01.2026** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval