



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 12.8.2016

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: Ing. Zuzana Moravčíková - náměstkyně hejtmána pro oblast
investic a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„II/336 Zruč nad Sázavou, Dubinská ulice vč. křižovatky III/3369“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel žádosti o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace č. 1:

Ve výkazu výměr k ocenění je uvedena položka Č.p. 38 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m - 2176,600 m². Zároveň je ve vzorovém řezu a v průvodní zprávě pro tu samou oblast, tedy KM 0,860 až KM 1,230, uvedena ložná vrstva ACL 16 tl. 50 mm. (V tomto úseku frézuje 90 mm stávající konstrukce, niveleta se nemění a má zde být položena ještě obrušná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm).

Dotaz: Která směs a v jaké tloušťce má být do nabídky oceněna? Opraví zadavatel VV?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že platí vzorový příčný řez a průvodní zpráva, kde je uvedena ložná vrstva ACL 16+ v tl. 50 mm.

Zadavatel požaduje provedení ložné vrstvy ACL16+ v tl. 50 mm dle vzorového příčného řezu a průvodní zprávy. Zadavatel vydává opravený soupis prací jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací (Příloha č. 1 DOD3 - Zruč nad Sázavou_ opraveny_soupis_bez cen), ve kterém je položka č. 38 – ACP 16+ v tl. 70 mm nahrazena za ACL 16+ v tl. 50 mm (výměra v m² zůstává beze změny). Soupis prací na kanalizaci, zůstává beze změn.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace č. 2:

Ve výkazu výměr je uvedena položka Č.p. 10 - Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů ocelovým plechem do šířky výkopu 1 m zřízení – 240,- m² (Ochrana plynovodu při stavbě - ocelové plechy tl.4 cm - šířky 1 m). V PD jsme nenašli žádný popis, vyznačení lokality, ani vzorový řez objasňující realizaci ochrany plynovodu popsanou v této položce. Ve vyjádření RWE je na prvním místě uvedena podmínka ochránit stávající přípojky a plynovody betonovými panely nebo ocelovými plechy, ale v PD není uvedeno (vzhledem k množství položky 240, m), jak a kde takovou ochranu provádět.



Žádáme o popis a vzorový řez ochrany plynovodu, dle kterého má být položka provedena a oceněna.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 2:

Zadavatel upřesňuje: provizorní ochrana stávajícího plynovodu je navržena v úseku km 0,470 – 0,709, kde dochází k výměně celé konstrukce vozovky. Stávající plynovod se vyskytuje dle dostupných podkladů jeho správce v km 0,470 – 0,568 vlevo a 0,568 – 0,709 vpravo u kraje vozovky a nebude prováděním stavby přímo dotčen. Ochrana plynovodu spočívá v položení ocelových plechů na urovnanou zemní pláň do osy plynovodu z důvodu ochrany při výstavbě kanalizace a pohybů mechanizace do doby výstavby vlastní vozovky.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace č. 3:

SO 190 Dopravně inženýrská opatření - Dle zadávací dokumentace má být předpokládáný termín zahájení stavby 1.10.2016 a předpokládáný termín dokončení 31.12.2016, což je maximálně 92 dnů, reálně asi 76 dnů (ukončení před vánočními svátky). Ve výkazu výměr SO 190 je množství příplatkových položek vypočteno dle projektové dokumentace (objízdné trasy 60 dnů, jednotlivé etapy po 20-ti dnech), kde je předpokládána realizace od července do srpna.

Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr SO 190 dle zadávací dokumentace, nebo bude prodloužení DIO nad rámec rozpočtu fakturováno jako vícepráce?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 3:

SO 190 je počítáno na 2 měsíce, což je správně – doba realizace bude 2 měsíce. Zadavatel uvádí v bodě 2.1. ve smlouvě o dílo: „Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu **do 2 měsíců** ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění“. Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci bod č. 4.1. na znění:

„Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo do 2 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládáný termín zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předloží závazný časový harmonogram stavebních prací, který bude odpovídat podmínkám stanoveným v závazném návrhu smlouvy o dílo, a která následně bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí být v týdnech, respektovat závaznou dobu plnění 2 měsíců a musí zahrnovat minimálně termín zahájení a dokončení.“

Znění žádosti o poskytnutí dodatečné informace č. 4:

V rámci zadávací dokumentace uveřejnil zadavatel výkazy výměr různých formátů pro část « Zruč nad Sázavou » (excel i aspe) a část « kanalizace » (jen excel). Celková rekapitulace jednotlivých stavebních objektů s finální sumou chybí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotaz: Může uchazeč předložit nabídku jen ve formátu excel? Doplní zadavatel celkovou rekapitulaci?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám k bodu č. 4:

Zadavatel upravuje bod č. 9.2. zadávací dokumentace, druhá odrážka:

- „Nabídka bude předložena v originále v písemné formě. Při předkládání nabídky uchazeč použije soupisy prací ve formátu Excel. Dále uchazeč na vhodné médium (např. CD) nahraje naskenovanou nabídku v PDF a spolu s ní i vyplněnou Smlouvu o dílo ve formátu Word a vyplněné soupisy prací ve formátu Excel.“

Formát aspe bude požadován až od vítězného uchazeče. Celkovou rekapitulaci zadavatel nebude doplňovat, uchazeči sečtou 2 výsledné částky z výkazů výměr a celkovou částku vyplní ve Smlouvě o dílo.

Zadavatel zároveň doplňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **5.9.2016 do 9:30 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **5.9.2016 ve 9:30 hodin**.

S pozdravem



Ing. Zuzana Moravčíková
Krajský úřad Středočeského kraje

Přílohy:

Příloha č. 1 DOD3 - Zruč nad Sázavou_opraveny_soupis_bez cen