

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

22.01.2026

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0468/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, Kostelec nad Labem, most“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 21.01.2026
	Jakým způsobem bude postupováno v případě, že bude v průběhu výstavby gabionové zdi SO 253 nutné ochránit vodiče vysokého napětí (např. z důvodu dodržení bezpečných vzdáleností, manipulace mechanizace nebo montážních prací)?	
	Žádáme o upřesnění, zda je ochrana vodičů VN součástí předmětu plnění stavby? Bude ochrana zajištěna provozovatelem distribuční soustavy (např. vypnutí, dočasné zajištění)?	
	Upřesnění je nezbytné pro správné stanovení technologického postupu a úplnost nabídkové ceny.	
	Vysvětlení ZD:	
	Ochrana vodičů není součástí plnění stavby, rovněž nebude zajišťována provozovatelem distribuční soustavy.	
	Výška elektrického vedení v místě stožáru je 187,61 m. n. m. Výška u paty silničního zemního tělesa v místě budoucí SO 253 je 165,17 m. n. m. Výškový rozdíl mezi stávajícím stavem a elektrickým vedením u SO 253 je 22,44 m.	
	Projektant považuje tyto uvedené výšky pro provedení stavby jako dostatečné. Zhotovitel použije při provádění prací takovou techniku, aby nemuselo dojít k ochraně nadzemního vedení VN.	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **04.02.2026** do 09:00 hod.☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH¹ Zadavatel úkon☒ realizoval☐ nerealizoval

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...