



LEGENDA ZNAČEK PBS:

- — — — — Požárně dělící konstrukce
- N 1.1 - III** Označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- REI 45DP1** Mezní stavy a požární odolnost stropní (vodorovné) konstrukce
- REI 45DP1** Mezní stavy a požární odolnost stěny, příp. sloup (svislé konstrukce)
- EI S200 30DP3-C** Mezní stavy a požární odolnost dveří, oken (požárního uzávěru)
- A P** Chráněná úniková cesta typu A přirozené odvětrání
- OPS** Ústředna elektrické požární signalizace
- OPPO** Obslužné pole požární ochrany

- CO2 5** Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 34 A, 6 kg
- 34A** Přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 34 A, 6 kg
- Směr úniku
- Východ na volné prostranství
- Požárně bezpečnostní značení
- ⊗** Nouzové osvětlení
- (H) 19** Vnitřní odběrní místo 19mm délka hadice 30 m
- TS** Tlačítko total stop
- EPS** Požární úsek sítěžený elektrickou požární signalizací
- Z** Požární žebřík – zásahový
- KTPO** Klíčový tresor požární ochrany

Tabulka místností - 1NP

Číslo	Název	Plocha	Druh podlahy	Povrchy stěn	Povrch stropu
101	Spisovna	32,4 m ²	Keramická dlažba	Otěruvzd. malba, bílá	Pevný SDK podhled
102	Servrovna	14,9 m ²	Zdvojená - lino	Otěruvzd. malba, bílá	Kazetový podhled
103	Tech.-provozní úsek 2os.	33,4 m ²	Marmoleum	Otěruvzd. malba, bílá	Pevný SDK podhled
104	Odd vypořádání staveb 2os.	33,3 m ²	Marmoleum	Otěruvzd. malba, bílá	Pevný SDK podhled
105	RH RPBZ	14,9 m ²	Keramická dlažba	Otěruvzd. malba, bílá	SDK podhled
106	Sklad	32,3 m ²	Keramická dlažba	Otěruvzd. malba, bílá	Omítka
107	Chodba	40,3 m ²	Keramická dlažba	Otěruvzd. malba, bílá	Kazetový podhled
108	Vstupní hala	22,4 m ²	Keramická dlažba	Otěruvzd. malba, bílá	Kazetový podhled
109	Hovorna	10,7 m ²	Keramická dlažba	Otěruvzd. malba, bílá	Omítka
110	Výťah	4,9 m ²	-	Otěruvzd. malba, bílá	-
111	Strojovna VZT, TČ - výměník	14,7 m ²	Keramická dlažba	Otěruvzd. malba, bílá	Omítka
112	Odd kontroly 3os.	30,4 m ²	Marmoleum	Otěruvzd. malba, bílá	Pevný SDK podhled
113	Právní úsek 3os.	30,5 m ²	Marmoleum	Otěruvzd. malba, bílá	Pevný SDK podhled
114	Kancelář rezerva	19,5 m ²	Marmoleum	Otěruvzd. malba, bílá	Pevný SDK podhled
115	Veřejné zakázky vedení	19,5 m ²	Marmoleum	Otěruvzd. malba, bílá	Pevný SDK podhled
116	Veřejné zakázky 3os.	30,3 m ²	Marmoleum	Otěruvzd. malba, bílá	Pevný SDK podhled
117	Zasedací místnost	30,3 m ²	Marmoleum	Otěruvzd. malba, bílá	Pevný SDK podhled
118	Čajovná kuchyňka	11,7 m ²	Keramická dlažba	Otěruvzd. malba, bílá	Pevný SDK podhled
119	WC muži	9,8 m ²	Keramická dlažba	Ker. obklad + malba	Kazetový podhled
120	WC invalida	5,3 m ²	Keramická dlažba	Ker. obklad + malba	Kazetový podhled
121	WC ženy	10,0 m ²	Keramická dlažba	Ker. obklad + malba	Kazetový podhled
122	Chodba	73,5 m ²	Keramická dlažba	Otěruvzd. malba, bílá	Kazetový podhled
Celkový součet:		525,2 m ²			

± 0,000 = 329,500 m.n.m.

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 6 IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001		Zpracovatel dokumentace: DES Praha, s.r.o. Těrná 880/58, Bubeně 1, 160 00 Praha 6 IČ: 27231151, DIČ: CZ27231151 tel.: +420 220 515 164, +420 220 515 172 e-mail: des@des.cz, www.des.cz		PROJEKTANT Ing. Radoslav Kosil	
				VYPRACOVAL Ing. Radoslav Kosil	
				KONTROLOVAL Ing. Radoslav Kosil	
Název stavby, místo stavby, objekt: Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, p.o. Město Říčany, ulice Průmyslová, k.ú. Říčany u Prahy SO 701 Budova krajského ředitelství SÚS		Stupeň dokumentace DUSP		Číslo zakázky 6242024	
Část dokumentace, název přílohy: PBS 1.NP		Počet formátů		Datum 09/2024	
		Měřítko		Jak je ukázáno	
		Č. kopie		Č. částí dok.	Č. příl./rev.
				D.1.1	101