

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**FORVIA CZ s r.o.
Zelený Pruh 95/97
140 00 Praha 4**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
1291/20/KSUS/MHT/PEC

Vyřizuje/telefon
Pecka /736 623 713

Praha
19.2.2020

**Věc : Vyjádření ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení – „102 – Okružní křižovatka
v k.ú. Nehvizdy“, silnice II/611 x III/2455**

Na základě předložené projektové dokumentace, Vám jako správce dotčených komunikací tj. silnice č. II/611 a III/2455, dle § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v aktuálním znění sdělujeme, že s navrženým technickým řešením **s o u h l a s í m e** a za předpokladu splnění následujících podmínek nemáme námitky pro zahájení společného územního a stavebního řízení k výše uvedené stavbě.

- 1) Stavba musí být provedena dle schválené projektové dokumentace.
- 2) Veškeré případné změny v projektové dokumentaci je nutné předložit k posouzení ještě před zahájením samotných stavebních prací
- 3) Vzhledem k tomu, že část stavby bude zasahovat do pozemků jež jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, je pro potřeby stavebního řízení nutné uzavření „Smlouvy o umožnění realizovat stavbu,“ na pozemcích Středočeského kraje. Tato smlouva bude vyhotovena Středočeským krajem po projednání a schválení v Radě a Zastupitelstvu kraje.
- 4) Po realizaci stavby je nutné zajistit vypracování geometrického plánu vč. souhlasu s dělením pozemku. Samotné zaměření musí být provedeno za účasti zaměstnance naší organizace, kterého je nutné vyzvat s předstihem min. 14. dní (silniční technik – pozemky oblast M. Hradiště.
- 5) Na základě geometrického plánu stavebník bezúplatně převede do vlastnictví Středočeského kraje veškeré pozemky, které budou zastavěny stavbou okružní křižovatky a budou tak součástí silnice č. II/611, vyjma pozemku pod plánovanou jihozápadní větví okružní křižovatky.

- 6) Vzhledem k tomu, že v případě jednotlivých stavebních objektů není v PD řešeno následné vlastnictví a správcovství, **KSÚS důrazně upozorňuje, že nebude budoucím správcem stavebních objektů jako jsou chodníky, veřejné osvětlení, IS a jihozápadní větev okružní křižovatky.** Do vlastnictví Středočeského kraje bude po majetkoprávním vypořádání veškerých dotčených pozemků a vydání Kolaudačního souhlasu stavby následně investorem bezúplatně předána pouze ta část stavby okružní křižovatky, která je resp. bude součástí silnice č. II/611.
- 7) Z technického hlediska je pro samotné napojení jednotlivých větví okružní křižovatky na stávající povrch silnice č. II/611 nutné, aby byly veškeré pracovní spáry řádně proříznuty a následně ošetřeny použitím vhodné asfaltové zálivky.
- 8) Kabelové vedení veřejného osvětlení bude uloženo v hloubce krytí minimálně 1,2 m pod niveletou vozovky.
- 9) KSUS dále požaduje účast na kontrolních dnech stavby. Pro tyto účely je nutné s předstihem minimálně 14 dní před zahájením stavby vyrozumět KSÚS, Technicko – správní úsek oblasti Mnichovo Hradiště.

S pozdravem


Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ Mnichovo Hradiště

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (55)
příspěvková organizace**
Zborovská 11 150 21 Praha 5
ICO: 00066001 DIČ: CZ00066001