



KOMU / TO

Bc. Jan Černý

FUNKCE

SPOLEČNOST / ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Forvia CZ, s.r.o.

ADRESA

Zelený Pruh 95/97

140 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘEDMĚT / SUBJECT

Žádost o vyjádření k existenci sítí – Okružní křižovatka a obchvat Nehvizd

OD KOHO / FROM

Květoslav Franc

FUNKCE

technik D1

ODDĚLENÍ / STŘEDISKO

Dálkovod I

TELEFON

602187203

č. j.

S1/12/FR/2019

DATUM / DATE

8.2.2019

PŘÍLOHA

2x

Vážený pane,

K Vaší žádosti sdělujeme

K výše uvedenému obchvatu a okružní křižovatce Nehvizdy, záměr se nachází v ochranném pásmu chráněné trasy produktovodu ČEPRO, a.s., a nacházejí se zde i další zařízení (měření SKO) , Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách od osy potrubí.

Ochranné pásmo je ČSN 650204 charakterizováno jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a k zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.

Omezení stanovená v ochranném pásmu vyplývá zejména ze zákona č.189/1999 Sb. „o nouzových zásobách ropy v platném znění ČSN 650204 Dálkovody hořlavých kapalin a ČSN EN 141 61 Naftový a plynárenský průmysl – Potrubní přepravní systémy.

V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.

Požadujeme před zahájením prací naše zařízení vytyčit. Práce vám na objednávku provede pan Franc Květoslav mob 602 187 203, ČEPRO, a.s. stř. 1 Produktovody, Hněvice 62, 411 08 Štětí. Platnost našeho vyjádření je na dobu 2 let ode dne vydání. Požadujeme předání podmínek v ochranném pásmu

Před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa D1 ČEPRO, a.s., pana Langweila Jindřicha mob: 602 187 202

S pozdravem

Jindřich Langweil
ved.technolog DI

ČEPRO, a. s.
Dělnická 12, č. p. 213
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
http://www.ceproas.cz

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.


IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
02 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531


ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, č. p. 213, 170 04 Praha 7
Středisko 1 Produktovody, Dálkovod I
Hněvice 62, 411 08 Štětí

Problematika mýho žánru


Problematika

školení



ČEPRO, a.s.
Dělnická 12, 2. p. 23, 170 04 Praha 7
Sídliště 1. Proskarpovy, Dálkovod I
Hněvice 62, 411 03 Štět
IČ: 60183531, DIČ: CZ60183531

1. úsek 0+000 - 300 m
 Produktivní
 2. úsek 300 - 600 m



ČEPRO, s. r. o.
 Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
 Středisko 1 Produktivní, Dálkovod I
 Hněvice 632, 411 03 Střelčice
 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531

