

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

29.01.2026


Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0513/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 31 - 32 k veřejné zakázce „III/1025 Čisovice-Bojov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

31.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 27.01.2026
	Ve vysvětlení ZD č. 20, 21 a 22 zadavatel upřesňuje rozsah již vybudované splaškové kanalizace. V dotčených položkách výkazu výměr je uvedeno "kamerová prohlídka stávající kanalizace po dokončení přípojek nových vpustí". Dle PD nedochází k napojení vpustí do stávající splaškové kanalizace. Trvá zadavatel na kamerové prohlídce v kompletním rozsahu splaškové kanalizace, jak uvádí ve vysvětlení ZD? Kamerová prohlídka nové dešťové kanalizace má samostatnou položku ve výkazu výměr daného stavebního objektu.
	Vysvětlení ZD:
	Jedná se o kamerovou prohlídku nové splaškové kanalizace, kterou zhotovitel po dokončení stavby dokladuje, že svojí činností nepoškodil dílo ve vlastnictví 3. subjektu (toto dílo bude v době stavby v záruce).
32.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: ze dne 27.01.2026
	S odkazem na vysvětlení ZD č. 20, 21, 22 a 23 upozorňujeme, že v SO105SO020 je stejná položka. Upřesní zadavatel i tuto položku (029511), příp. ji odstraní z VV?
	Vysvětlení ZD:
	Je předpokládána kamerová prohlídka propustku v km 4,318, který není průlezný za účelem určení rozsahu výměny u výtokového čela, které je podemleto. Jedná se o rezervní položku, která bude čerpána se souhlasem TDI a nemusí být využita, nicméně je vhodné ji uchazečem nacenit.
	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na ... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval