

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Č.j. zadávací dok.

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

29.01.2026

959/25/KSUS/R-1

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0458/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 k veřejné zakázce „II/106 Krňany, obchvat“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:			ze dne 28.01.2026	
V soupisu prací je položka:				
61	76796	VRATA A VRÁTKA	M2	30,11
		Vrata v rámci ohrazení pastviny, 3 řady drátu z vysokopevnostní oceli ve výškách 30, 60 a 90 cm nad terénem. Vypočteno ze situace.		
		0,9*(4*6+4,65+4,8) = 30,11 [A]		

V projektové dokumentaci je výkres pro SO 101 je výkres 7 – Schéma ohradníku, v něm je toto schéma:

18.

BRÁNA U SJEZDU

BRÁNA VCHODU NA PASTVINU, KOVOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ DVOUKŘÍDLÁ S PŘEKRYVEM 50 cm A ZÁPADKOU PROTI SAMOVOLNÉMU OTEVŘENÍ MONTÁŽ NA KÚL POMOCÍ OCELOVÝCH OBJÍMEK

OBVOD RÁMU A VODOROVNÝCH PRVKŮ 40x40x2 mm
SVISLÉ PRVKY 25x25x2 mm

DŘEVĚNÝ KÚL PRŮMĚRU 100 mm, DÉLKY 1500 mm
IMPREGNACE TLAKOVOU METODOU NEBO MÁČENÍM PROTI HNILOBĚ, DŘEVOKAZNĚMU HMYZU A PLÍSNÍM

TERÉN

Schématu

neodpovídá výpočet u položky č. 61. Jaké provedení vrat (brány) má být oceněno?

Vysvětlení ZD:	
Zadavatel na základě dotazu upřesňuje, že výměra u položky č. 61 (VRATA A VRÁTKA) představuje celkem 6 kusů bran v délkách 4x 6,0 m, 1x 4,65 m a 1x 4,8 m o jednotné výšce 0,90 m. Grafická příloha č. 7 (Schéma	

ohradníku) představuje vzorové uspořádání konstrukce vrat pro délku 6,0 m. Ostatní brány budou provedeny ve stejném technickém standardu při dodržení daných délek. Směrodatné pro ocenění je tedy konstrukční řešení dle schématu v počtu a rozměrech dle soupisu prací, nikoli dle chybně uvedeného textového popisu položky.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10.02.2026** do 09:00 hod.
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu na ... Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:

...

...

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval