



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 14.11. 2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs n.L., rekonstrukce.

Zadavatel Vám dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 27:

Na silnici II/610 se ve staničení cca km 3,800 nachází Strašenská kaple, která je v současnosti v havarijním stavu. Celý objekt je nakloněn směrem k silnici a podepřen dřevěnými trámy. Ty jsou poté ochráněny nízkým betonovým svodidlem při levé krajnici (viz obrázek níže). Protože v poskytnuté dokumentaci není o kapličce zmínka, Žádáme Zadavatele o informaci, jakým způsobem bude probíhat oprava komunikace v tomto úseku.



Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 27:

Rozsah stavebních úprav nezahrnuje opravu vlastních památkově chráněných objektů - kapliček svaté cesty podél předmětné silnice II/610. Celkem se jedná se o 3 objekty, které jsou umístěny v blízkosti nebo v přímém sousedství silničního tělesa. Problematickou je zejména uvedená kaplička – Strašenská kaple, která je v havarijním stavu a provizorně zabezpečená proti poškození nebo zřícení vzpěrami, výdřevou a krátkým betonovým svodidlem. Objekty jsou v rámci geodetického podkladu zakresleny v situačních výkresech.

Projekt uvažuje pouze s jejím zabezpečením a nutnou ochranou, statickým zajištěním, opěrami, bedněním nebo případně jinými adekvátními způsoby proti poškození stavební technikou (vibracemi) a použitými technologiemi výstavby. V době zpracování projektu nebyly známy záměry vlastníka kaple nebo možnosti její sanace a opravy v rámci možné související stavební činnosti.

Ostatní 2 kapličky nevykazují havarijní stav. K jejich ochraně je vzhledem k blízkosti jejich polohy od hrany komunikace nutné zajištění vhodnými ochrannými opatřeními před možnými negativními účinky stavby, nebo jejich přímým poškozením.

Základní informace je uvedena v textu průvodní zprávy

„Výjimku tvoří Strašenská kaple, která se v době přípravy projektové dokumentace nachází v havarijním stavu. Tuto je nutno provizorně vzepřít a staticky zajistit tak, aby mohly proběhnout stavební práce na tělese komunikace silnice II/610.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitelé ocenění položku maximální pevnou cenou, která je uvedena v rozpočtu. Rozsah opatření, vykázaný materiál a všechny nutné činnosti související s ochranou nebo statickým a stabilitním zabezpečením objektů kapliček bude před započítáním prací předložen zástupci objednatele nebo TDI k předběžnému odsouhlasení. Skutečný rozsah čerpání položky bude následně odsouhlasen TDI dle prokazatelně realizovaného rozsahu a způsobu opatření

Uvedené upravené položky v rozpočtu – viz pevná cena v příloženém neoceněném soupisu prací:

03751 R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ OCHRANU KAPLÍ

Upravený text k položce: - zřízení ochrany 2 kaplí vhodným ochranným opatřením, opevněním po dobu stavby a odstranění tohoto zajištění po skončení stavby
Pevně stanovená cena, která bude čerpána a odsouhlasena dle skutečně provedených opatření a použitého materiálu po odsouhlasení TDI a investora.

03752 R POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ OCHRANU KAPLÍ

Upravený text k položce: - zřízení ochrany 1 kaple vhodným ochranným opatřením, opevněním vč. statického zajištění po dobu stavby.
Pevně stanovená cena, která bude čerpána a odsouhlasena dle skutečně provedených opatření a použitého materiálu po odsouhlasení TDI a investora.

V souvislosti s výše uvedenými dotazy zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **13.12. 2018 v 10:30 hodin.**

Př1VZD - Upravený soupis prací /Soupis_prací_neoceneny_REV5/

Bc. Jan Chalupný
Kontaktní osoba zadavatele