

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce: III/24210 Dolínek – Panenské Břežany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme Vás o vysvětlení ZD, konkrétně: SO 120, položka č.36. Položka popisuje vrstvu na provedení ŠD v tl. 200 mm. V popisu položky je uvedeno, že její součástí je i 30 % rezerva na úpravy sklonu (což je objemová záležitost, ne plošná). Jelikož je položka zadána v m2, Uchazeč se domnívá, že vhodnější a přesnější je použití položky v m3. Upraví Zadavatel tuto položku na m3 tak, aby více odpovídala realitě a uchazeči jí mohli zodpovědně ocenit?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se zejména o rozšíření podkladních vrstev pod krajnicí, rezervy na vyrovnání spádu a nerovnosti podkladu jsou minimální. Prosíme tedy o nacenění této položky tak jak je uvedeno v soupisu prací, tedy v m2.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.