

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Č.j. zadávací dok.

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

04.02.2026

959/25/KSUS/R-1

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0458/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 - 20 k veřejné zakázce „II/106 Krňany, obchvat“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

19.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 02.02.2026
	V projektové dokumentaci je uvedeno, že v rámci SO.101 má být provedena plastová zatravnovací dlažba tloušťky 50mm v únosnosti pro hospodářský dobytek v rámci ramp k podchodu. Tato definice je zcela nedostatečná a neopovídá používaným standardům. Žádáme Zadavatele o definici únosnosti s ohledem na vyráběné produkty, tedy používanou zatížitelnost v dopravním stavitelství, případně žádáme o zveřejnění referenčního výrobku. Jedině tak Zadavatel obdrží porovnatelné cenové nabídky.	
	Vysvětlení ZD: Zadavatel upřesňuje, že požadovaná zatravnovací dlažba musí splňovat technické parametry odpovídající referenčnímu výrobku ECORASTER TE50.	

20.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 02.02.2026
	Žádáme Zadavatele o přehodnocení stupně vlivu prostředí betonu používaný jako lože příkopové žlaby a dlážděné žlaby a rigoly. Projektem uvedený stupeň betonu (XF3) není v kombinaci s požadovanou třídou betonu k dostání v betonárnkách v okolí stavby. S ohledem prakticky pouze na výplňovou funkci betonu se domníváme, že tento stupeň vlivu prostředí není nutný.	
	Vysvětlení ZD: Zadavatel upřesňuje, že trvá na určení třídy betonu a požadovaného stupně vlivu prostředí dle TKP 18, tab. 18-2N řádku 4 – C20/25nXF3.	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **17.02.2026** do 09:00 hod.
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☐ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu na ... Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:
- ...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval

...
...
...
...