

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-9 k veřejné zakázce „Demolice stávajícího zázemí a výstavba zázemí nového v CSM Velké Popovice u Prahy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Veškerá povolení od ostatních institucí Čez, Vodafone...) jsou platná do 4/2026, zařizujete prodloužení nebo nová povolení nebo kdo nese odpovědnost a náklady za zajištění nových (aktuálních) vyjádření správců sítí v případě, že jejich platnost vyprší před zahájením prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Povolení správců sítí při realizaci stavby zajišťuje dodavatel stavby.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Jak je to s demolicí, v části uvádíte demolici stavby s výměrou 90 m ² , ve stejné zprávě je výkres, který specifikuje plochu 90 m ² a 47 m ² (není zakreslen v katastru)? Žádáme o upřesnění závazného rozsahu demoličních prací. Má účastník do nabídkové ceny zahrnout odstranění plochy 90 m ² , nebo celkových 137 m ² ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Demolovaná stavba má celkovou výměru 137 m ² .
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Je možná konstrukce stavby z ocelového rámu a systému rámečků s izolací a obložením SDK/lamino?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, pokud tepelný odpor kce odpovídá navrhované skladbě.