

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V soupisu prací v SO 101 je uvedena položka č. 29, kód 574E78, název ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM, přičemž poznámka položky uvádí nemodifikovanou směs. Ve vzorovém příčném řezu je uvedena směs modifikovaná. Obvykle vrstva ACP nebývá provedena jako modifikovaná. Žádáme zadavatele o prověření a sjednocení soupisu prací a projektové dokumentace.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	ACP je uvažováno s modifikovanou směsí dle diagnostiky, výkresové a textové části PD. Položka 574E78 nahrazena položkou s modifikovanou směsí u SO 101, SO 101.1 a SO 102.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – NOVÝ 11.2.2026
- Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – XC4 – NOVÝ 11.2.2026
- Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – Výzva k podání nabídek a ZD – NOVÁ 11.2.2026

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 17. 03. 2026.