

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101 Komunikace je uvedena položka č. 6, kód 121101, název SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM v množství 3 132,000 M3. Na tuto položku navazuje položka č. 15, kód 18220, název ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU v totožném množství, přičemž v poznámce je uvedeno, že se jedná o ohumusování příkopů, svahu násypu a komunikační zeleně, zemního valu apod. Uchazeč se domnívá, že v soupisu prací chybí položka/položky pro uložení na mezideponii a následné zpětné natěžení z mezideponie vč. dovozu. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění/úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Ve VV přidána pol. 125732 pro výkop materiálu a 17120 pro založení meziskládky.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101 Komunikace je uvedena položka č. 8, kód 12573, název VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I v množství 990,000 M3. Uchazeči není jasné, o jaký materiál se jedná a odkud tento materiál pochází, protože zakázka neobsahuje žádné signifikantní množství odkopů. a) Ověří zadavatel a uvede původ a druh materiálu? b) Dále je v poznámce předmětné položky uvedeno, že se jedná o materiál pro položku č. 13, kód 17310, název ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM v témže SO 101 Komunikace. Pro potřeby položky na zemní krajnice je však potřeba 1 303,200 M3 materiálu. Uchazeč postrádá přes 300 M3 materiálu. Zdůvodní zadavatel, jakým materiálem má doplnit zbývajících množství? Položka pro nákup materiálu chybí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se o materiál získaný odkopem ze stavby z přidané pol. 12273. Množství opraveno v pol. 12573, 17130, 17310 s přebytečným množstvím uloženým na skládku v pol. 014103.R.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč rozumí tomu, že přeložka nebude zahloblena nebo nebude na násypu, nicméně opravdu si je zadavatel jistý tím, že postačuje odtěžit/sejmout ornici a podorniči? V celé zakázce se nevyskytuje žádné signifikantní množství odkopů.

	Žádáme zadavatele o prověření uvedené skutečnosti a případné doplnění soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Niveleta komunikace byla řešena ve snaze co nejvíce kopírovat terén. Úseky, které budou nepatrně zahloubeny pod orniční a podorniční vrstvou byly zohledněny a pro odkop byla přidána pol. 12273.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 700.9 Protihluková opatření - Zemní val je uvedena položka č. 1, kód 17110, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM v množství 21 669,000 M3. Dle názoru uchazeče soupis prací neobsahuje položky pro získání potřebného materiálu, příp. by se položka správně měla jmenovat ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, pokud se nejedná o materiál vyzískaný v rámci stavby. Žádáme zadavatele o prověření a úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pol. 17110 byla nahrazena pol. 171821, která je včetně nákupu materiálu. Pol. 17910 byla nahrazena pol. 17982, která je včetně nákupu materiálu.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací v SO 101 Komunikace je uvedena položka č. 12, kód 17130, název ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM v množství 993,900 M3. Uchazeč nerozumí tomu, o jaký materiál se jedná a jak jej v rámci stavby získá. Pokud se jedná o nakupovaný materiál, název položky je chybný a položka by se měla jmenovat ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ. Žádáme zadavatele o prověření a úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o materiál získaný odkopem ze stavby z pol. 12273.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – NOVÝ 11.2.2026
- Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – XC4 – NOVÝ 11.2.2026
- Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – Výzva k podání nabídek a ZD – NOVÁ 11.2.2026

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 17. 03. 2026.