



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ZADAVATEL: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, příspěvková organizace

IČO: 61664651

zastoupený: PaedDr. Bc. Ivanou Dobešovou, ředitelkou školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace výukového objektu na Pomněnicích opakování“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 11.02.2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka:

„Dobrý den,

máme dotaz k vratům v objektu SO 02 -

V1 – Vrata z PUR panelu sekční, barva antracitově šedá, 3000/3000, s integrovanými dveřmi 900/1970, systém otevírání motorické – tam souhlasí popis ve výkazu s výpisem vrat.

Dále jsou tam V2 – ty mají rozměr 3 x 2,5 m dle výkazu výměr, ale ve výpisu je rozměr 4000/3000, ve výkresu pohledu NS je pak uvedeno, že budou mít také integrované dveře, přitom na výkresu zobrazeny nejsou a ve výkazu také ne. Jak tedy máme tuto položku číslo 11 z oddílu 767: Konstrukce zámečnické ocenit?“

Odpověď zadavatele:

Ano, Vrata V1 jsou definována správně. V případě Vrat V2 zadavatel upravil výkaz výměr a výkres pohledů NS.

Zadavatel tedy požaduje: Vrata V2 – rozměr 4000x3000 mm, vrata jsou dvoukřídlové bez integrovaných dveří. Opravené podklady jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 došlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

V Benešově

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová
ředitelka příspěvkové organizace