

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce: III/27214 Zdětín - Dražice

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadání je uvedeno, že se bude celý opravovaný úsek frézovat v tloušťce 4 cm, avšak vracet se na celou výměru bude průměrná vyrovnávka 4 cm a dále pak obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 5 cm. V extravilánu to nebude problém, v intravilánu jsou ale vjezdy a napojení na stávající komunikace, kde by v takovém případě vznikl "schod". Je s těmito přechody ve VV nějak uvažováno?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
V případě vzniku této situace bude řešeno na staveništi operativně, položka v soupise prací je uvedena v m3, tudíž se předpokládá průměrná hloubka frézování, která může být lokálně přizpůsobena dle potřeb stavby.	