

Jan Albrecht

Závěrka 473/8

169 00 Praha

NÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BENEŠOV
22.10.2025	/vyj/IM/2025/1022	Matoušková Iveta	23.10.2025

VĚC: Vyjádření k technické infrastruktuře: „**Revitalizace zahrady a výstavba parkovacích míst v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích**“

V zájmovém území stavby se nachází vodohospodářské sítě v naší správě, viz zákresy sítí.

VHS Benešov a.s., jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury v zájmovém území, souhlasí s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci za dodržení následujících podmínek:

1. Požadujeme respektovat stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem (ochr. pásmo u potrubí činí **1,5m (do DN200 vč.), 2,5m (do DN500 vč.) a 3,5m (nad DN500)** od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - § 23 zák. 274/2001 Sb).
2. Při souběhu a křížení s tímto potrubím nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
3. Ochranné pásmo nesmí být zastavěno pevnou stavbou (např. plot s podezdívkou, pojistková skříň, apod.), stromy nebo keři, a musí být přístupné pro případné opravy, dle ČSN 75 5411 bod: 3.5.
4. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vdh. zařízení.
5. Za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou odpovědnost investor.
6. Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti vdh. vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu.
7. Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.
8. Veškeré povrchové znaky je potřeba vyzvednout do budoucí nivelity terénu.
9. Před započítím prací se musí vytyčit stávající podzemní zařízení naší správy (možno objednat u p. Jirota – tel. 725 422 202).

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s jakýmkoli zásahem do námi spravovaných sítí, např. přeložky.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s připojením na vodohospodářskou infrastrukturu.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka vodohospodářské infrastruktury.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
a.s.
Černošská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
- 44 -

V. Z. Matoušková

Martin Zavřel

Výrobní ředitel