

E DOKLADOVÁ ČÁST - SOUBORNÉ STANOVISKO PROJEKTANTA

k dokumentaci pro povolení záměru:

Revitalizace zahrady a výstavba parkovacích míst v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice 115, 251 66 Hrusice
parc.č. 1421/5, 2244/9, k.ú Hrusice 648655

Kopie jednotlivých vyjádření jsou součástí projektu a jsou přiloženy v části – **E-Dokladová část** – originály jsou uloženy u zpracovatele dokumentace.

Souborné stanovisko projektanta k závazným stanoviskům, stanoviskům, rozhodnutím a vyjádřením DOSS a k stanoviskům vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

1) Cetin, a.s.

ze dne 22. 10. 2025 pod č.j. 293033/25

Vyjádření:

- a) potvrzuje, že v Zájmovém území **je umístěno SEK**
- b) **souhlasí**, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v zájmovém území provedl Stavbu
- c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:
 - Doporučuji si připravit pro připojení na naší síť zemni kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6 ke sloupu NVSEK. V Hrusicích by se měla v budoucnu kopat optická síť. Bylo by dobré si proto připravit z domu na hranice pozemku silnostěnnou mikrotrubičku 10/6.;

2) České radiokomunikace, a.s.

ze dne 23. 10. 2025 pod zn. UPTS/OS/414038/2025

Nedojde ke střetu

3) ČEZ Distribuce, a.s.

ze dne 21. 10. 2025 pod zn. 0102422655

Podzemní síť NN – dojde ke střetu

Nadzemní síť NN – dojde ke střetu

Stanice – dojde ke střetu

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, telekomunikačních zařízení nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat přes Distribuční portál na www.cezdistribuce.cz/dip nebo online formulář na www.cezdistribuce.cz/vytyceni-zarizeni o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení související s telekomunikačním zařízením nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo telekomunikačních vedení, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo telekomunikačního zařízení, je nutné požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo telekomunikačního zařízení včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

4) GasNet Služby, s.r.o.

ze dne 10. 11. 2025 pod zn. 5003444399

PD bude zpracována dle těchto podmínek:

- Při souběhu, křížení inž. sítí a plynárenského zařízení požadujeme dodržení ČSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Stavební objekty (včetně kanalizačního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, el.kabelů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, propustků, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení vč. poklopů armatur a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, nearmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).
- V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu. Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu bylo prokazatelně od 1 - 1,50 m.
- Zemní práce nesmí být prováděny do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení. Pískové lože kolem PZ bude min. 10cm pod a 20cm nad PZ.
- Upozorňujeme Vás, že v případě uložení stávajícího plynovodního vedení v zeleném pásmu, může mít toto zařízení snížené krytí.
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

Výsadba stromů:

- V případě výsadby zeleně - trvalé porosty kořenící do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu požadujeme vysazovat od stávajícího plynárenského zařízení ve vzdálenosti minimálně 2 m na obě strany od osy plynovodu. Viz. § 68 odst. 6 Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Všechny požadavky jsou v dokumentaci splněny.

5) T-Mobile Czech Republic, a.s.

ze dne 21. 10. 2025 pod zn. E58027/25

**Souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení).
Souhlas s realizací stavby.**

6) Telco Pro Services, a.s.

ze dne 21. 10. 2025 pod zn. 0201938745

Nedojde ke střetu

7) Vodohospodářská společnost Benešov, a.s.

ze dne 23. 10. 2025 pod zn. /vyj/IM/2025/1022

Souhlasí s vydáním stavebního povolení za dodržení následujících podmínek

1. Požadujeme respektovat stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem (ochr. pásmo u potrubí činí **1,5m (do DN200 vč.), 2,5m (do DN500 vč.) a 3,5m (nad DN500)** od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - § 23 zák. 274/2001 Sb).
2. Při souběhu a křížení s tímto potrubím nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
3. Ochranné pásmo nesmí být zastavěno pevnou stavbou (např. plot s podezdívkou, pojistková skříň, apod.), stromy nebo keři, a musí být přístupné pro případné opravy, dle ČSN 75 5411 bod: 3.5.
4. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vdh. zařízení.
5. Za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou odpovědnost investor.
6. Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti vdh. vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu.
7. Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.
8. Veškeré povrchové znaky je potřeba vyzvednout do budoucí nivelity terénu.
9. Před započítím prací se musí vytyčit stávající podzemní zařízení naší správy (možno objednat u p. Jirota – tel. 725 422 202).

8) Vodafone Czech Republic, a.s.

ze dne 21. 10. 2025 pod zn. MW9910289294884813

Souhlasí s realizací projektu

Nedojde ke střetu

9) ÚVT Internet s.r.o.

ze dne 17. 11. 2025 pod č.j. 252150274

Nedojde ke střetu

10) Obec Hrusice

ze dne 13. 11. 2025 pod č.j. HRU-3466/2025 a sp.zn. STA-419/2025

Souhlas vlastníka místní komunikace s napojením pozemku na místní komunikaci

Souhlasí

V Praze dne říjen 2025

Ing. arch. Jan Albrecht