

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce: III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V položce soupisu prací SO 101 č.53 je uvedeno, že se jedná o asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifikovaný, v podrobném popisu je popsána vrstva s nemodifikovaným pojivem, ve vzorovém příčném řezu je uvedena také nemodifikovaná směs. Uvede zadavatel jednotlivé dokumenty do souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Původní položka vedená pod kódem 574B34 byla nahrazena položkou 574A34 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V položce soupisu prací SO 101 č.54 je uvedeno, že se jedná o asfaltový beton pro podkladní vrstvy s nemodifikovaným pojivem, v podrobném popisu položky je uvedena modifikovaná směs, ve vzorovém příčném řezu je uvedena nemodifikovaná směs. Uvede zadavatel jednotlivé dokumenty do souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Popisky k položce byly dány do souladu se vzorovými řezy a popisem položky vedené pod kódem 574E56 - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60mm.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 10. 03. 2026.