

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce: III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 401 - Úpravy veřejného osvětlení K tomuto SO máme dva dotazy: 1/ Předpokládá se v rámci demontáže VO zrušení betonových stožárů distribuční soustavy, na kterých jsou osazena svítidla VO? 2/ V projektové dokumentaci je montáž nových LED svítidel, ale ve výkazu výměr se má 14 stávajících svítidel namontovat zpět. Dotaz : Žádáme o upřesnění zadání.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	1) Betonové sloupky vrchního vedení NN vedené podél ul. Kozohorská zůstanou zachovány. Ze sloupů budou demontována stávající LED svítidla. 2) V současném stavu jsou na betonových sloupech vrchního vedení NN instalována „nová LED svítidla“ pořízená z dotačního programu (musí být zachována). Tato svítidla budou v rámci stavby dočasně demontována a následně znovu osazena a doplněna o nová svítidla shodného typu. Znovu osazená svítidla 14 kusů, nová svítidla 15 kusů.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 203, pol. 4  V poznámce k položce je uvedeno, že se jedná o kontaminovanou zeminu. Dotaz: jakými látkami je tato zemina kontaminována?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Svah v místě uvažovaného SO 203 byl částí místních obyvatel z přilehlé lokality využíván k ukládání bioodpadu ze zahrad (listí, tráva, větve, ovoce) tj. jako skládka organického odpadu. V současné době již k ukládání odpadu nedochází na základě zákazu vydaného obcí.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh.

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.