

Odpovědi na dotazy k výzvě: "[Výzva Rekonstrukce učeben fyziky a kabinetu](#)" (výzva) v rámci zadávacího řízení [Rekonstrukce učeben fyziky a kabinetu](#) zadavatele "Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248" na portálu veřejných zakázek E-ZAK Středočeského kraje

1) Oddíl STAVEBNÍ PRÁCE - pol.č. 6

Demontáž stávajícího vybavení učebny

Prosíme o kompletní soupis nábytku a vybavení, které má být demontováno, včetně počtů a typů prvků.

Bez této specifikace nelze přesně stanovit rozsah prací ani návazné náklady na manipulaci a likvidaci.

K přesnému posouzení slouží prohlídka místa plnění, kde je možné si účastníkem prohlédnout stav a nábytek plnění. Přehled prvků, které jsou demontovány a navraceny do učebny:

Jedná se o 4 velkoformátové skříně, skříň malou za katedrou, pul s umyvadly, učitelská katedra. Toto vybavení není součástí likvidace, slouží k dalšímu užívání v učebnách





2) Oddíl STAVEBNÍ PRÁCE - pol.č. 7

Likvidace a odvoz odpadu

Pro stanovení ceny potřebujeme upřesnit:

- zda se likvidace týká veškerého nábytku a přesně kterého, ideálně zaslat soupis tohoto nábytku
- zda zahrnuje i ostatní odpady a vybourané hmoty (mimo uvedenou příčku),
- případně zda je požadováno třídění odpadu.

K přesnému posouzení slouží prohlídka místa plnění, kde je možné si účastníkem prohlédnout stav a nábytek plnění. Níže ve fotodokumentaci odkazujeme na přehled vybavení, které je demontováno a likvidováno.

Skříň – 5x

Katedra – 1x

Žákovské místo – 19x

Původní umyvadla – soustava 1x

Likvidace se týká veškerého nábytku, zahrnuje i ostatní odpady a vybourané hmoty, a je požadováno třídění odpadu podle platné legislativy.







3) Oddíl VODOINSTALACE

Vodoinstalace – nedostatečná specifikace

V projektové dokumentaci chybí:

- dimenzování potrubí (DN) u kanalizace i přívodů,
- specifikace armatur, zejména typ a DN kulových kohoutů,
- případné požadavky na materiálové provedení.

Prosíme o doplnění těchto údajů.

Dimenzování potrubí, armatur a kulových ventilů je nutné zhotovit dle norem, odpovídající provedení. Nové rozvody vody požadujeme v materiálu PPR průměr min. 20 mm a kanalizace v provedení HT min. průměr 50 mm.

Oddíl VODOINSTALACE pol. č. 9

Specifikace výlevek a umyvadel

Prosíme o upřesnění:

- typ výlevky / umyvadla,
- rozměr, materiál, způsob kotvení,
- požadované baterie a sifony,
- případné příslušenství (rošty, konzole, kryty).

Specifikace výlevek je popsán v zadávací dokumentaci. Ostatní parametry si každý účastník zjistí při prohlídce místa plnění dle zadávací dokumentace.

V Čáslavi 18.2.2026

Mgr. David Tichý, ředitel školy