

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce: III/24210 Dolínek – Panenské Břežany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Obrácíme se na Zadavatele s žádostí o informaci, jakou dimenzi má kameninové potrubí v SO 101.1 a SO 120.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro SO 101.1 a SO120 – přípojky z kameninových trub pro UV jsou DN200.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V projektové dokumentaci, na deskách, je uvedeno, že součástí související dokumentace je následující: <i>1 Diagnostický průzkum vozovky</i> <i>2 Katastr</i> <i>3 Geodetické zaměření</i> <i>4 Průzkum stávajících inženýrských sítí</i> V Zadavatelem poskytnuté dokumentaci je složka související dokumentace prázdná. Obrácíme se na Zadavatele s žádostí o poskytnutí výše uvedeného.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Související dokumentace tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Související dokumentace

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 30. 03. 2026.