

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO101.1 položka 574B34 se jmenuje „ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM“, z čehož se vyplívá, že se jedná o nevyztuženou směs. V poznámce ale je uvedeno "... dodatečně modifikovaná směs 3D rozptýlenou výztuží (aramidová vlákna) ...". Stejně u položky 574D58 „ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM“. Žádáme zadavatele o sjednocení poznámky a názvu položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Položka je uvedena jako 574B34.R a 574D56.R, které obsahují výztuž aramidovými vlákny.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V situaci SO102 je vyznačeno, že pojízdný prstenec okružní křižovatky bude proveden z kamenné dlažby, v řezu a v rozpočtu ale je uvedeno, že prstenec bude mít cementobetonový kryt. Prosíme zadavatele o sjednocení podkladů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Situace opravena, platí CB kryt + striáž v pojížděném prstenci.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 700.9 Protihluková opatření – Zemní val. Žádáme o potvrzení požadované míry zhutnění 92% PS dle Technické Zprávy. V položce 171821 rozpočtu je uvedeno „...SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS“
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Protihlukové zemní valy (1) Zhutnění násypu protihlukového zemního valu ze soudržných zemin (parametr D) nesmí klesnout pod 92 % PS podle ČSN 73 6133, zkouška tohoto parametru se provádí dle ČSN 72 1006. Četnost zkoušek se předepisuje poloviční, než stanovuje ČSN 73 6133. (2) Pro zhutnění násypu protihlukového zemního valu z nesoudržných zemin se uvažuje minimální míra zhutnění dle relativní ulehlosti (ID) 0,80 pro písčité zeminy (SW, SP, S-F) a 0,75 pro šterkovité zeminy (GW, GP G-F), zkouška tohoto parametru se provádí dle ČSN 72 1018. Četnost zkoušek se předepisuje poloviční, než stanovuje ČSN 73 6133.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- D2.2 - Situace

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 31. 03. 2026.