

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 102 je na prstenci OK navržen cementobetonový kryt, který má v soupisu prací položku: CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL DO 250 MM s výměrou 143 m ² .
	Po konzultaci s odbornými firmami, které se předmětnými pracemi zabývají nám bylo potvrzeno, že CB kryt lze v takovém rozsahu ručně provádět pouze ve variantě jednovrstvého krytu. Položka dvouvrstvého krytu je realizovatelná, ale pouze finišerem, což by vzhledem k požadovanému rozsahu prací vyústilo v naprosto nepřiměřenou výslednou cenu.
	Obracíme se na Zadavatele s žádostí o zvážení úpravy předmětné položky soupisu prací na CB kryt jednovrstvý vyztužený.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu nahrazena položka jednovrstvého CB krytu za dvouvrstvý.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – NOVÝ 25.2.2026
- Soupis prací – Přeložka komunikace II/611 Nehvizdy – XC4 – NOVÝ 25.2.2026

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 31. 03. 2026.