

Profil zadavatele

| | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| V Říčanech dne | Č.j. zadávací dok. | Vyřizuje/telefon | Reg. č. zakázky |
| 25.02.2026 | 1017/25/KSUS/R-1 | Bc. Josef Tesař / 702 010 794 | VZ-0513/00066001/2025 |

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 34 k veřejné zakázce „III/1025 Čisovice-Bojov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

| Znění žádosti o vysvětlení ZD: | | ze dne 19.02.2026 |
|---|--|---|
| 34. | <p>Uchazeč dne 06.02.2026 ve 13:43 odeslal Zadavateli žádost o vysvětlení dokumentace, a to v následujícím znění: <i>Zhotovitel se domnívá, že pro práce představující opevnění násypového tělesa z kamenné rovnaniny s vyklínováním není zde použita vhodná položka v rozpočtu a zároveň rozpočet postrádá položky pro související práce a opatření v případě prací pod vodní hladinou.</i> Zadavatel svým Vysvětlení ze dne 9.2.2026 poskytl prostřednictvím profilu Zadavatele toto vysvětlení:</p> | |
| | <p>Zhotovitel se domnívá, že pro práce představující opevnění násypového tělesa z kamenné rovnaniny s vyklínováním není zde použita vhodná položka v rozpočtu a zároveň rozpočet postrádá položky pro související práce a opatření v případě prací pod vodní hladinou.</p> | |
| | <p><i>Doplní zadavatel zadání?</i></p> | |
| <p>Vysvětlení ZD:</p> <p>Položka 465512b bude ve všech příslušných objektech nahrazena položkami 46321R ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE a 461211R PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO.</p> | | |
| <p>Ve svém vysvětlení zcela absentoval na část dotazu na část provedení prací pod vodní hladinou.</p> | | |
| <p>Zadavatel zveřejnil v rámci dotazu opravu položek výkazu výměr. Tyto nové položky obsahují následující velmi vágní/obecný popis:</p> | | |
| 461211R | | <p>PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO</p> <p>Patka z lomového kamene s vyklínováním zrno nad 500</p> <p>VČETNĚ ZTÍŽENÝCH PODMÍNEK S POKLÁDKOU POD VODNÍ HLADINOU</p> |



Uchazeč je přesvědčen, že vágním zadáním nadepsaným výše vzniká velký prostor ve fabulaci cenové nabídky a vzniká tak absolutně disproporční situace, kdy odpovědný Uchazeč práce ocení v odhadu správného převedení vody což bude hodnotit mnoha statisíci nebo dokonce miliony korun. Na druhé straně jiný Uchazeč bude spoléhat na prostor variace a prostor vznikající vágním/obecným zadáním a do soutěže práce spojené s úpravou koryta v podstatě ocení minimálními penězi ve výši nižších tisíc. Čímž vznikne naprosto netransparentní situace, která bude znamenat několik cenových nabídek, které vzhledem k nejednoznačnosti zadání nebudou v podstatě hodnotitelné. Což má Zadavatel dle zákona o ZZVZ primárně sledovat.

Uchazeči je jasné, že svůj dotaz zasílá již mimo termín pro podání žádosti za což se omlouvá, ale je přesvědčen, že absence řešení je zcela zásadní a Zadavatel se jejimu vysvětlení bude věnovat.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel si je vědom ztížených podmínek se zajištěním pracoviště a z tohoto důvodu použil v zadávací dokumentaci R-položku, ve které je uvedeno „včetně ztížených podmínek s pokládkou pod vodní hladinou“ a ve které zhotovitel musí zohlednit opatření nutná pro realizaci ve vodním toku potřebná k provedení uvedených prací. Realizace kamenné rovnániny se předpokládá bez technického opatření, za optimálního stavu vodní hladiny pro provádění této činnosti.

Zadavatel uveřejňuje vyjádření Povodí.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10.03.2026** do 09:00 hod.
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- mění maximální přípustnou nabídkovou cenu na ... Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:
 - 07_Povodí Vltavy**
 - ...
 - ...

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval

...