

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce: Přeložka komunikace II/611 - Nehvizdy**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Dobrý den,<br>v technické specifikaci je uvedeno, že protihlukové panely mají kategorii A1 / B2. Toto splňují i odrazivé železobetonové panely bez pohltivé vrstvy, lze je použít?                                                                                                                         |
|     | Předem děkujeme za odpověď.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Pokud budou v souladu s požadavkem v příloze F11 – Akustická studie, tak je to možné.                                                                                                                                                                                                                      |
|     | „Akustické zástěny jsou uvažovány jako částečně odrazivé se středním činitelem zvukové pohltivosti minimálně $\alpha_{wstř} = 0.2$ . Zástěnu doporučujeme provést se zvukovou pohltivostí min. A1 dle normy ČSN EN 1793-1 a se zvukovou izolací B2 dle normy ČSN EN 1793-2, minimálně však $R_w = 22$ dB.“ |

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Jedná se pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, nicméně zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek, protože nestihl včas odpovědět jak stanoví ZZVZ. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 01. 04. 2026.