

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce: III/24210 Dolínek – Panenské Břežany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Bude Zadavatel zveřejňovat vysvětlení Zadávací dokumentace č.5? Protože v číselné řadě doposud uveřejněných právě č.5 chybí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano bude. V rámci zveřejnění vysvětlení bude rovněž aktualizace rozpočtu a zveřejnění je tedy podmíněno touto aktualizací.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací k SO 120, pol.č.56 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM: V popisu položky je uvedeno, že se jedná o DN 110. běžný průměr chrániček pro optické kabely je 40 mm a 110 mm mají zpravidla chráničky typu Kopoflex. Protože v Zadávací dokumentaci chybí bližší specifikace typu chráničky, obracíme se na Zadavatele s žádostí o jeho upřesnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Specifikace chráničky: dvouplášťová korugovaná z PE-HD.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.