

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Č.j. zadávací dok.

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

12.03.2026

44/26/KSUS/R-1

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0021/00066001/2026

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 k veřejné zakázce „Labská cyklostezka, úsek Tuhaň - Kly“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	ze dne 10.03.2026
	Zadavatel uvádí v soupisu prací pol.č. 78 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S. V popisu položky je uvedeno, že se jedná o klín tl. 0-50 mm a že slouží k vyrovnaní příčného spádu.	
	Upozorňujeme Zadavatele, že minimální tloušťka pro pokládku směsi z ACP 16 je podle ČSN EN 73 6121 50 mm, tedy nelze ji pokládat v tl. 0 mm. Nadto nelze požadovanou vrstvu provést ani technologicky, polovinu šířky pokládky by bylo nutné vymést pryč, protože v tenčí vrstvě není směs soudržná.	
11.	V čl. 7.1 SoD je uvedeno: <i>Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy, technickými podmínkami, technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.</i>	
	Obracíme se na Zadavatele, aby uvedl projekt do souladu s normou tak, aby jej mohl Zhotovitel později v souladu s normou i zrealizovat.	
	Vysvětlení ZD:	
	V tenkých vrstvách bude vrstva podbalu položena s podkladní vrstvou ACP 16.	

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.
☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
☐ uveřejňuje v příloze:
 ...

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
☐ nerealizoval

...
...
...
...