

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce: III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 má být dle pol.č.1 odstraněn kryt s asf.pojivem bez dopravy. Doprava pro odstraňovaný materiál je v pol. č.2. Vysvětlí zadavatel výpočet množství pol.2? Má-li být odstraněno celkem 277,5 m ³ a odvezeno do vzdálenosti 50 km, vychází množství pol.č.2 (při uvažované objemové hmotnosti 2,3 t/m ³) celkem 277,5 m ³ x 2,3 t/m ³ x 50 km = 31.912,5 tkm a ne uvedených 40.638,5 tkm. Vysvětlí zadavatel způsob výpočtu dopravy či opraví soupis prací? Platí to i u obdobných položek dopravy, jako např.pol.4,6,8,10 atd.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V položce č.2 jsou tkm stanoveny součinem plochy (m ²) x plošné hmotnosti (t/m ²) x vzdálenost (km).

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.