

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce: III/24210 Dolínek – Panenské Břežany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dotaz č. 1 Je předmětem veřejné soutěže dodávka stožárů a svítidel? V situaci souboru SO401_D.2.2_Situace stavby jsou projektovány 4 ks sloupů veřejného osvětlení a 2 ks sloupů pro nasvícení přechodů V technické zprávě souboru SO401_D.2.1_Technická zpráva jsou <u>popsány stožáry</u>, světla a základy pro VO takto: <i>Pro nové veřejné osvětlení bude celkem použito 4 ks bezpaticových ocelových dvoustupňových stožárů typu UZL 10 – 133/89 s výložníky typu UZB 1 - 2000 délky 2,0 m, s celkovou výškou zavěšení svítidel ve výšce 10,0 m, na které budou umístěna nová svítidla typu AMPERA EVO 1 / 5393 / 40 LED / 600 mA / WW 727 / 75 W.</i> <i>Pro přisvětlení přechodů budou osazeny nové osvětlovací bezpaticové stožáry – k přechodům pro chodce typu PA 6 výšky 6 m s výložníkem typu PDA 1 – 1500/76 délky 1,5 m osazeným LED svítidlem typu AMPERA EVO 1 / 20 LED / 400 mA / 5369 / NW 740 / 26 W.</i> <i>Nové stožáry budou vetknuty do nového, typového, betonového, pouzdrového základu, dle typu použitého stožáru, pro 6 m stožár bude vybudován základ o velikosti 0,6 x 0,6 x 0,9 m, pro 10 m bude vybudován základ o velikosti 0,8 x 0,8 x 1,3 m. Spodní část pozinkovaných stožárů VO bude před jejich montáží opatřena ochranným nátěrem asfaltovým lakem <u>Renolak ALN</u>. Výkopy základů budou provedeny ručně.</i> V soupisu prací souboru Náměstí Vítězslava Háška, Odolena Voda <u>příloha SP</u> nejsou položky pro stožáry a svítidla, pouzdra pro stožáry jsou jen v počtu 1 kus pro každý typ stožáru.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V původním rozpočtu a výkazu výměr byly položky pro stožáry a svítidla obsaženy. Poté byly na pokyn objednatele z výkazů vyjmuty. V návaznosti na dohody a změny ve financování byly položky pro stožáry a svítidla do rozpočtu znovu doplněny.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- III/24210 Dolínek – Panenské Břežany – Výzva k podání nabídek a ZD – NOVÁ 13.3.2026
- Soupis prací – Náměstí Vítězslava Háška – NOVÝ 13.3.2026
- Soupis prací – Dolínek – Panenské Břežany – NOVÝ 13.3.2026

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 16. 04. 2026.