

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 k veřejné zakázce: III/24210 Dolínek – Panenské Břežany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Součástí VV „Příloha_č_2a_Soupis prací_Dolínek_Panenské Břežany“ je ve stavebním objektu SO 120 Silnice III/24210 položka soupisu prací č. 38 – 567534 - VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM – $1790 \cdot 1,08 = 1933,200$ m ² .
	Žádáme o doložení výpočtu plochy 1790 m ² pro obnovu a opravu recyklací za studena a stanovení km staničení, kde je recyklace za studena uvažována.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Plocha 1790 m ² je odečtena ze situace s připočtením rozšíření podkladní vrstvy koeficientem 1,08. Rozsah plochy a staničení jsou jednak patrné z Koordinační situace 3. a 4. díl, rozsah staničení je pak rovněž uveden v technické zprávě a vzorových příčných řezech SO 120, jedná se o dva úseky: km 2,480 – 2,635 a km 2,730 – 2,900.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Bez příloh

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.