

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce: III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

20.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
Dobrý den, žádáme prověřit množství betonových palisád. V SO 101 i 102 chybí ve výpočtu přenásobení počtem ks/m, v SO 102 navíc není z PD zřejmé, kde se bude osazovat 230 m palisád výšky 0,6 m, jak je uvedeno v podrobném popisu. Děkujeme.					
SO 101					
74	K	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	1,099
PP		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD			
		Poznámka k souboru cen:			
		Položka zahrnuje:			
		- dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací			
PSC		- betonové lože i boční betonovou opěrku			
		Položka nezahrnuje:			
		- x			
P		Poznámka k položce:			
		BEST MASIV			
VV		"palisády výšky 1,00m*0,1*0,1*3,14*1*35			1,099
SO 102					
38	K	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	5,248
PP		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD			
		Poznámka k souboru cen:			
		Položka zahrnuje:			
		- dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací			
PSC		- betonové lože i boční betonovou opěrku			
		Položka nezahrnuje:			
		- x			
VV		"Palisády výšky 0,60m*0,16*0,2*0,6*230			4,416
VV		"Palisády výšky 1,00m*0,16*0,2*1*22			0,704
VV		"Palisády výšky 1,60m*0,16*0,2*1,6*2,5			0,128
VV		Součet			5,248
Vysvětlení zadávací dokumentace					
V rámci SO 101 byl v položce č. 74 upraven výpočet m³ palisád tak, aby odpovídal délce 35 m.					

	V rámci SO 102 byl v položce č. 38 rovněž upraven výpočet m ³ palisád tak, aby odpovídal skutečným délkám (24 m, 22 m, 2,5 m). Původně uvedená délka 230 m palisád o výšce 0,60 m byla nesprávná.
--	--

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis prací – investiční část KSÚS – NOVÝ 18.3.2026
- Soupis prací – investiční část Nový Knín – NOVÝ 18.3.2026
- III/10222 ul. Kozohorská, Nový Knín – Výzva k podání nabídek – NOVÁ 18.3.2026

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zadávacích podmínek, zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena na 09. 04. 2026.