

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6****ZADAVATEL: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840****IČO: 61894419****zastoupený: Ing. Vlastimilem Jahodou, ředitelem školy****VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:***„Modernizace odborných učeben, laboratoří a školních dílen na SPŠ A VOŠ Kladno – stavební úpravy“*

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 16.03.2026 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka:

*„Dle PD bude odvod kondenzátu řešen pomocí čerpadel. Tato čerpadla však nejsou v položkovém rozpočtu VZT a chlazení, je potřeba 2x Čerpadlo kondenzátu“*

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel do části chlazení sekce ostatní přidal položku 2 ks kondenzátních čerpadel. Zároveň byla opravena nulová následující položka doplněné chladiva na hodnotu 0,1 kg. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený výkaz výměr, který bude zároveň upraven v sekci „Zadávací dokumentace“ na profilu zadavatele v systému EZAK u veřejné zakázky.

V souvislosti se změnami ve výkazu výměr, byla zadavatelem navýšena předpokládaná hodnota na hodnotu: 12 770 147, - Kč bez DPH.

Zadavatel upozorňuje že i nadále předpokládaná hodnota NENÍ zároveň cenou nejvýše přípustnou. Zadavatel jako nejvýše přípustnou cenu (nejvyšší možnou nabídkovou cenu) stanovil hodnotu **13 223 140 Kč bez DPH**. Překročení této hodnoty bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a dodavatel s takovou nabídkou bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 došlo k podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

V Kladně

Ing. Vlastimil Jahoda  
ředitel příspěvkové organizace