

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Zadavatel: **CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,**
poskytovatel sociálních služeb
Na spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
IČO 42727219

Název veřejné zakázky: Novostavba ubytovacího pavilonu Centra Rožmitál pod
Třemšínem - nákup vybavení
Část B – nábytek

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Datum zahájení zadávacího řízení: 4. 3. 2026

Dotaz č. 1

u Položky D7 Lednice vysoká je chybná specifikace. Prosíme o kontrolu.

Odpověď:

Zadavatel tímto informuje, že se opravdu jedná o chybný text. Popis položky kompletně nahrazen následujícím textem:

Dodávka a montáž vestavné chladničky s mrazicím prostorem, energetická třída min. E, celkový objem cca 118 l (z toho chladicí část cca 104 l, mrazicí část cca 14 l), LED osvětlení, hlučnost max. cca 39 dB, klimatická třída min. SN–ST, manuální odmrazování mrazicí části.

Min. 3 police v chladicí části, min. 1 mrazicí přihrádka (4), mechanické nebo elektronické ovládání, možnost vestavby do kuchyňské linky.*

Rozměry: cca 88 × 54 × 54 cm (V×Š×H); uvedené rozměry jsou orientační a budou zkoordinovány se skutečnými výrobními rozměry kuchyňské linky a s instalačními požadavky dle vybraného výrobce spotřebiče (vč. požadavků na odvětrání).

V této souvislosti je zveřejněna opravená Příloha č. 4 - Položkový rozpočet - část B - platný od 23.3.xls.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

23. 03. 2026

Mgr. Alena Dušková, Tender pro obce s.r.o., v.r.