

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 k veřejné zakázce: III/0031 Dolní Břežany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V PD je uvedena asfaltová směs pro podkladní vrstvu ACL 16S PMB 45/80-65. Může uchazeč použít asfaltovou směs ACL 16S 25/55-60?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vzhledem k užití modifikované asfaltové směsi v zadávací dokumentaci není její záměna za nemonifikovanou směs možná