

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 k veřejné zakázce: III/0031 Dolní Břežany

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

12.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V PD je uvedena asfaltová směs pro podkladní vrstvu ACL 16S PMB 45/80-65. Může uchazeč použít asfaltovou směs ACL 16S PMB 25/55-60?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Změna obsahu pojiva v modifikované asfaltové směsi je za projektanta dokumentace možná.

**Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 31.03.2026 v 9:00**