



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9-11 k veřejné zakázce: II/334 Sadská - Milčice

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Z navrženého postupu prací vyplývá, že dojde k omezení provozu na přilehlé dálnici a tím i záboru plochy dálnice. Účastník se proto zdvořile ptá Zadavatele, kdo bude hradit poplatky s tímto pronájmem spojené.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Poplatky z nájmu hradí Objednatel stavby.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V projektové dokumentaci jsou uvedené následující asfaltové směsi pro SO 120: <ul style="list-style-type: none">• ACO 11+ PMB 50/70 97 % + 3 % Licomont BS 100,• ACL 22+ PMB 50/70 97 % + 3 % Licomont BS 100 Chápeme správně, že se jedná o standardní směs 50/70 dle příslušné normy, do které je přidáno aditivum Licomont BS 100 v množství 3 %?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, chápete to správně.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V TZ pro SO 103 jsou uvedené asfalty s Licomontem BS 100 ve všech skladbách úseku 3, ale dle vzorového řezu nejsou uvedené v místě sanací krajnic. Mají být provedené asfalty s Licomontem v celém úseku 3?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jde o SO 120, v souladu s TZ str.8 ano, Licomont bude použit v celém úseku 3.