

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

poskytnuté v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
IČO:	00069558
Sídlo:	Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce
Zastoupená:	Mgr. Markéta Klímová Ulmanová, ředitelka
Název veřejné zakázky:	Půdní vestavba výukových prostor – II. vyhlášení
Systémové číslo VZ (E-ZAK):	P26V00000087
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 14.04.2026 vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:

Dotaz č. 1

V technické zprávě elektroinstalace je na str. 3 uvedeno, že v rámci požadavků PBŘ dojde k protipožárním úpravám ve vstupní chodbě v 1.NP, kde jsou umístěné hlavní rozvaděče. Stavební část řeší protipožární úpravy v této vstupní chodbě pouze u povrchů a materiálů stavebních konstrukcí nebo materiálů, nikoliv protipožární úpravy zde umístěných rozvaděčů. Žádáme o výslovné potvrzení, že součástí plnění zamýšleného díla nejsou žádné protipožární úpravy stávajících rozvaděčů nebo dodávky nových s požární odolností.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Zadavatel potvrzuje, že součástí zamýšleného díla nejsou žádné protipožární úpravy stávajících rozvaděčů ani dodávky nových s požární odolností.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení **nedochází** ke změně lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována, tj. lhůta pro podání nabídek je do **22.04.2026 do 10.00 hodin**.

Mgr. Markéta Klímová Ulmanová
ředitelka