

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
IČO:	00069558
Sídlo:	Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce
Zastoupená:	Mgr. Markéta Klímová Ulmanová, ředitelka
Název veřejné zakázky:	Půdní vestavba výukových prostor – II. vyhlášení
Systémové číslo VZ (E-ZAK):	P26V00000087
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 20.04.2026 vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:

Dotaz č. 1

Jsme si vědomi, že posíláme dotaz po termínu a že nejste povinni se k němu vyjadřovat. Upozorňujeme na rozdíl ohledně vnitřních dveří ve 2 NP.

V zadávací dokumentaci je k tomuto podlaží k dispozici pouze výkres „D14_Schema 2NP_navrh_MK“, na kterém je naznačena výměna celkem 10 ks jednokřídlých dveří (křidel), ale výpis celkových prvků a soupis prací uvádí výměnu celkem 9 ks dveřních křidel a dodávku 2 ks nových dveří (D09 a D101), přičemž není jasné, kde budou dveře osazeny a tím pádem není zřejmé, zda stavební otvory vyhoví nebo budou vyžadovat nějakou stavební úpravu (úpravu jejich rozměrů přisekáním nebo dozděním, osazením překladů, doplněním omítek apod.). A ještě upozorňujeme, že u dveřních křidel, které jsou osazovány do původních ocelových zárubní, nelze garantovat požadavek zvukové neprůzvučnosti.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Platí výměna 9 ks dveří do stávajících ocelových zárubní (foto na ukázkou), s tím, že uznáváme, že nelze garantovat zvukovou neprůzvučnost. Tato skutečnost nebude předmětem případné reklamace.

Dodávka 2 ks nových dveří (D09 a D101) a jejich instalace v 2NP – jedná se o vsazení do volného prostoru chodby dle projektové dokumentace – tudíž vsazení zárubní, překlad a dozdění.

Dotaz č. 2

Dále jsou požadovány několikeré dveře v 1 NP, z toho jedny vchodové. Rovněž zde schází stavební výkres pro upřesnění možnosti nebo podmínek jejich osazení. V této souvislosti bychom chtěli ještě požádat o vysvětlení vzhledem k výslovnému uvedení, že objekt je památkově chráněn, jak máme „uchopit“ textovou specifikaci vchodových dveří (pos. D13L) ve výpisu prvků, že vchodové dveře mají být vyrobeny v „prapůvodním

vzhledu“. Půjde o repliku stávajících dveří nebo bude předložen restaurátorský či jiný obdobný nález ohledně jejich provedení?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Objekt je sice památkově chráněn, ale na dveře nejsou žádné požadavky ze strany památkářů. Projektant měl na mysli, aby dveře zůstali v podobném provedení, dokonce nemusí jít o přesnou repliku. Přikládáme foto dveří z 1. NP – příloha vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel dotaz k zadávací dokumentaci po uplynutí zákonné lhůty pro podání žádosti o vysvětlení. Přestože zadavatel není povinen na opožděné dotazy odpovídat, rozhodl se z vlastní iniciativy v zájmu maximální transparentnosti a zajištění kvality podaných nabídek odpověď poskytnout.

Aby se s tímto vysvětlením mohli v dostatečném časovém předstihu seznámit všichni potenciální účastníci zadávacího řízení a promítnout tyto informace do svých nabídek, **zadavatel současně rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

Nová lhůta pro podání nabídek, uveřejněná rovněž na profilu zadavatele, je stanovena do 30.04.2026 do 10.00 hodin.

Mgr. Markéta Klímová Ulmanová
ředitelka

Příloha: Fotografie dveří